

工事仕様書

- 1 工事名 大館公共職業安定所鷹巣出張所 冷温水発生機フロート弁等部品交換修繕
- 2 工事場所 大館公共職業安定所鷹巣出張所 (北秋田市鷹巣字東中袋26-1)
- 3 工期 契約の日から 令和 7 年 12 月 26 日まで
- 4 工事仕様等

(1) 工事箇所 (工事内容)

項目	規格	数量	単位
【作業費】			
機材搬入、搬出		1	式
溶液・冷媒抽出、封入		1	式
溶接作業	高温再生器フロート弁 圧力開放弁 冷媒切替弁	1	式
バルブOリング、パッキン交換		1	式
空圧真空気密試験	機内真空排気	1	式
試運転調整		1	式
【交換部品】			
圧力開放弁		1	個
冷媒切替弁		1	個
高温再生器フロート弁		1	個
バルブOリング組品		1	組
【消耗部品】			
漏洩検査剤		1	式
窒素		2	本
消耗雑材		1	式
【その他費用】			
保温補修費		1	式
工具・器具運搬出張費		1	式
交換部品管理費		1	式

※別紙1（配置図・写真）を参考にすること

（2）提出書類

・ 工事写真（施工前及び施工後）

（3）設置環境及び設置後に他の設備等に支障を与えないよう十分に調査を行うこと。

（4）受注者の責めに帰すべき理由により、建物や設備等を損傷させた場合は、速やかに下記5の現場責任者へ連絡し、受注者の負担により原状復帰すること。

（5）撤去材等については、各法令等を遵守し適切に処分すること。

（6）労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに従い、作業に伴う災害、事故の防止に努めること。

5 その他

（1）適正に工事を行えるか必ず現地を調査したうえで、入札書を提出すること。

（2）入札金額には、準備・調査費、運搬費、各種設置費、撤去材処分費等の本工事に係る全ての経費を含むこと。

（3）現場確認及び作業日時は下記現場担当者と調整のうえ決定すること。

大館公共職業安定所鷹巣出張所 業務係 金 電話 0186-60-1586

（現場確認時は事前に連絡してください。）

（4）仕様に関する問い合わせ先は、以下のとおり。

秋田労働局総務部総務課会計第三係 長尾 電話 018-862-6681

（5）再委託については、別紙2のとおり。