

令和7年 死亡災害発生状況（令和7年 11 月 30 日現在）

秋田労働局

No	署別	発生月	業種名	年齢 経 験 (○年以上 ○年未満)	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	大館	2月	新聞販売業 (8-2-5)	50 歳代 (10～20 年)	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	被災者は新聞配達のため市道を移動中、ひき逃げにあい、死亡した。
2	秋田	3月	上下水道工 事業 (3-1-10)	40 歳代 (20～30 年)	有害物等 との接触	異常環境等	下水道管渠補修工事現場において、労働者 1 名がマンホール内で下水道管圧送のバルブ補修作業を行っていたところ、急に意識を失い倒れたため、救助しようとして労働者 2 名がマンホール内に入ったが同様に意識を失い、3 名とも被災した。
3				20 歳代 (10～20 年)			
4				60 歳代 (30 年以上)			
5	大館	4月	その他の小 売業 (8-2-9)	40 歳代 (10～20 年)	はさまれ、 巻き込ま れ	高所作業車	客先の倉庫内において、垂直昇降型高所作業車の油圧シリンダーの取付作業中、油圧ホースが何らかの理由で外れ、油圧シリンダーの作動油が外れた油圧ホースから漏れたため、高所作業車の作業床が降下し、リフトアーム内に身体を入れて作業していた被災者の身体が挟まれ被災した。
6	大曲	7月	バス業 (4-2-2)	70 歳代 (20～30 年)	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	商品の配達業務を行う労働者が、客先での業務を終え、事業場に戻るため社用車を運転していたところ、途中の交差点において普通乗用車と衝突、その後療養していたが死亡した。
7	大館	8月	その他の林 業 (6-2-9)	60 歳代 (1～5 年)	墜落、転落	地山、岩石	下刈り作業を行うため勾配約 50 度の傾斜地を移動中、斜面上方にあった岩を避けて登ろうとしたところ、何らかの原因で転落し、約 1 メートル下の別の岩に頭部をぶつけ被災した。 なお、ヘルメットは着用していた。
8	秋田	8月	木造家屋建 築工事業 (3-2-2)	40 歳代 (10～20 年)	墜落、転落	足 場	住宅の屋根、外壁の塗装工事において、屋根の破風部分を塗装するため足場の端部からメッシュシートを外して身を乗り出すようにして塗装していたところ、約 6 メートル下の地面に墜落した。
9	大館	10月	上下水道工 事業 (3-1-10)	30 歳代 (5～10 年)	崩壊、倒壊	地山、岩石	道路に敷設された送水管を切り替えるため、ドラグ・ショベルで掘削(幅 4.1 メートル、長さ 1.8～3.7 メートル(L 字型)、最大深さ 2.3 メートル)し、被災者が床掘作業のため工具(ジョレン)を持ち掘削箇所内に立ち入り作業を行っていたところ、土砂崩壊により被災した。
10	能代	10月	その他の食 料品製造業 (1-1-9)	50 歳代 (10～20 年)	墜落、転落	その他の床 面、通路の状 態	サイロの上部に設置されたコンベア室において、粉末状のもみ殻によるコンベアの詰まりを除去するため、コンベアのカバーを外そうと当該カバーに手をかけて踏ん張った際に、足を踏み入れたトタン製の床が抜け落ち、約 20 メートル下の地面に墜落した。

No	署別	発生月	業種名	年齢 経 験 (○年以上 ○年未満)	事故の型	起因物	発 生 状 況
11	秋田	11 月	その他の教育研究業 (12-1-9)	60 歳代 (1～5 年)	おぼれ	その他の仮設物、建築物、構築物等	屋外に設置されたグリーストラップ(厨房等からの排水に含まれる油脂や食品残渣を分離・貯留して排水管、下水管等に直接流れるのを防ぐ装置、横 65×縦 40、地上からの深さ 73(センチメートル))の蓋を開けて柄付きブラシで中の清掃作業中、グリーストラップ内に頭から転落した。