

令和元年5月30日(木)
厚生労働省青森労働局発表

【照会先】

青森労働局労働基準部監督課
課長 小島 匡人
主任労働基準監察監督官 森越 利夫
青森市新町2-4-25
青森合同庁舎2階
電話 017-734-4112

報道関係者 各位

平成30年度における建設工事に係る監督指導結果について

～7割を超える現場で労働安全衛生法違反～

青森労働局(局長 ^{うけぞの} 請園 ^{きよと} 清人)は、平成30年度(平成30年4月～平成31年3月)に、青森県内の各労働基準監督署において実施した、建設工事に係る監督指導の結果を取りまとめました。

その結果、建築工事、土木工事、木造家屋等低層住宅建築工事の全てで違反率が上がり、7割を超える現場で労働安全衛生法違反が認められました。

また、平成30年の県内の建設業の労働災害発生件数は前年に比して減少したものの、今年に入ってから増加に転じ、4月末現在では、前年同期比33.3%もの増加となっています。

このため、青森労働局では建設業関係団体に対する文書要請、建設工事監督指導強化期間を設けての監督指導を行うとともに、重大・悪質な労働安全衛生法違反を繰り返す事業者や重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分(送検)を含めて厳正に対処することとしています。

【建設工事に係る監督指導結果の概要】

1 違反の状況

(1) 建築工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外)

ア 対象現場数	101
イ 違反現場数	78 (うち、12現場で行政処分(使用停止等命令))
ウ 違反率	77.2% (平成29年度 58.7%)

(2) 土木工事

ア 対象現場数	58
イ 違反現場数	41 (うち、3現場で行政処分(使用停止等命令))
ウ 違反率	70.7% (平成29年度 62.2%)

(3) 木造家屋等低層住宅建築工事

ア 対象現場数	91
イ 違反現場数	70 (うち、16現場で行政処分(使用停止等命令))
ウ 違反率	76.9% (平成29年度 65.8%)

2 主な違反の内容

(1) 建設工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外)

元方事業者の措置、車両系建設機械との接触防止等、足場や作業床からの墜落・転落防止措置

(2) 木造家屋等低層住宅建築工事

足場や作業床からの墜落・転落防止措置

詳細は、別紙「平成30年度建設工事監督指導結果」のとおり。

平成 30 年度建設工事監督指導結果

1 監督指導結果

(1) 建設工事(木造家屋等低層住宅建築工事以外)

ア 監督指導の状況

建設工事の種類別	全体	建築工事	土木工事
対象現場数	159	101	58
違反現場数	119	78	41
違反率	74.8%	77.2%	70.7%
使用停止等命令現場数 (違反現場数に対する割合)	15 (12.6%)	12 (15.3%)	3 (7.3%)

【全体(建築工事と土木工事の合計)】

159 現場に監督指導を実施し、このうち 119 現場で労働安全衛生法違反が認められた(違反率 74.8%)。

また、違反が認められた 119 現場のうち、15 現場で行政処分(使用停止等命令(*))を行った。

【建築工事】

101 現場に監督指導を実施し、このうち 78 現場で労働安全衛生法違反が認められた(違反率 77.2%)。

また、違反が認められた 78 現場のうち、12 現場で行政処分(使用停止等命令)を行った。

【土木工事】

58 現場に監督指導を実施し、このうち 41 現場で労働安全衛生法違反が認められた(違反率 70.7%)。

また、違反が認められた 28 現場のうち、3現場で行政処分(使用停止等命令)を行った。

* 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、事業者等がその講ずべき措置を怠って法に違反している場合に、それらを是正させるため、作業停止、建設物等の使用停止等を命じることができる旨、労働安全衛生法第 98 条において規定されている。

今回の 15 現場で行った行政処分は、すべて、足場や作業床端等における墜落防止に係るもの(手すり、囲い等未設置)であった。

イ 主な労働安全衛生法違反の状況

建設工事の種別	全 体			建 築 工 事			土 木 工 事		
	該 当 現場数	違 反 現場数	違反率	該 当 現場数	違 反 現場数	違反率	該 当 現場数	違 反 現場数	違反率
元 方 事 業 者	126	85	67.4%	86	62	72.0%	40	23	57.5%
車 両 系 建 設 機 械	77	37	48.0%	26	12	46.1%	51	25	49.0%
墜 落 防 止	98	30	30.6%	82	21	25.6%	16	9	56.2%
通 路 ・ 足 場	124	33	26.6%	86	30	34.8%	38	3	7.8%

「該当現場数」は、「項目」(元方事業者、車両系建設機械等)の措置をとる必要があった現場の数、「違反現場数」は、該当現場数のうち、必要な措置をとっていなかった現場の数を表す。

【項目ごとの具体的違反内容の例】

元方事業者(いわゆる元請業者に係る措置)

- ・ 関係請負人(下請事業者)に対して労働安全衛生関係法令違反をしないよう必要な指導等を行っていない。
- ・ 協議組織の設置・開催、関係請負人との連絡・調整、作業場所の巡視等を行っていない。
- ・ 足場等について、関係請負人に使用させるときに、労働災害を防止するための必要な措置を講じていない。

車両系建設機械

- ・ あらかじめ作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行っていない。
- ・ 接触危険箇所に労働者を立ち入らせている、又は誘導者を配置して誘導させていない。
- ・ 運転位置から離れるときに、バケット等の作業装置を地上におろす、又は原動機を止めるなどの逸走を防止する措置を講じさせていない。
- ・ 荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途に使用している。
- ・ 定期(1年及び1か月以内ごとに1回)自主検査又は作業開始前点検を行っていない。
- ・ 転倒又は転落を防止するために、運行経路について路肩の崩壊防止、必要な幅員の保持等の措置を講じていない。

墜落防止

- ・ 高さ2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落危険箇所に、囲い、手すり、覆い等を設けていない。

通路・足場

- ・ 作業場に通ずる場所及び作業場内に、安全な通路を設けていない。
- ・ 足場の高さ2メートル以上の作業床に、手すり等を設けるなどの必要な措置を講じていない。

(2) 木造家屋等低層住宅建築工事

ア 監督指導の状況

対象現場数	91
違反現場数	70
違反率	76.9%
使用停止等命令現場数 (違反現場数に対する割合)	16 (22.8%)

91 現場に監督指導を実施し、このうち 70 現場で労働安全衛生法違反が認められた(違反率 76.9%)。

また、違反が認められた 70 現場のうち、16 現場で行政処分(使用停止等命令)を行った。

今回の 16 現場で行った行政処分のうち、15 現場が足場や作業床端等における墜落防止に係るもの(手すり、囲い等未設置)であった。

イ 主な労働安全衛生法違反の状況

項目	該当現場数	違反現場数	違反率
元方事業者	39	20	51.3%
墜落防止	85	36	42.4%
足場	82	41	50.0%

「該当現場数」は、「項目」(元方事業者、車両系建設機械等)の措置をとる必要があった現場の数、「違反現場数」は、該当現場数のうち、必要な措置をとっていなかった現場の数を表す。

[項目ごとの具体的違反内容の例]

元方事業者(いわゆる元請業者に係る措置)

- ・ 高さ2メートル以上の作業床等で墜落危険箇所について、関係請負人(下請事業者)に使用させるときに、囲い、手すり、覆い等を設けていない。
- ・ 足場について、関係請負人に使用させるときに、労働災害を防止するための必要な措置を講じていない。

墜落防止

- ・ 高さ2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落危険箇所に、囲い、手すり、覆い等を設けていない。
- ・ 移動はしごに、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じていない。

足場

- ・ 足場の高さ2メートル以上の作業床に、手すり等を設けるなどの必要な措置を講じていない。

2 今後の対応

今回の監督指導結果で、多くの建設工事において労働安全衛生法違反が認められたこと及び平成31年に入り、建設業における労働災害が増加していることから、建設工事における労働安全衛生法の遵守及び労働災害防止を図らせるため、青森労働局においては、次のとおり対応することとしている。

- (1) 傘下の会員事業場等に今回の監督指導結果の周知及び必要な措置の実施指導を行うよう、建設業関係団体(23 団体)に対して文書で要請する。

- (2) 建設工事監督指導強化期間(9月、10月)を設けるなどにより、県内の各労働基準監督署において、引き続き監督指導を行うとともに、重大・悪質な労働安全衛生法違反を繰り返す事業者や重篤な労働災害を生させた事業者に対しては、司法処分(送検)を含めて厳正に対処する。
- (3) 全国安全週間(期間:令和元年7月1日～7日、準備期間:同年6月1日～30日)を迎えるにあたり、PDCAサイクルを確立し、事業場の自主的な安全衛生管理を一層推進するよう呼びかける。