

## 仕様書

工事名：弘前公共職業安定所高圧機器更新工事

### (1) 工事の目的

更新推奨時期を超過した高圧機器の更新を行う。

### (2) 対象機器

定期点検時に更新を指摘されている機器のうち、今回更新を実施するのは以下の機器である。

高圧負荷開閉器	7.2KV 200A TC付	1
高圧カットアウト	30A	8
変圧器（電灯）	1P3W 75KVA 6600/210-105V 50HZ	1
変圧器（動力）	3P3W 50KVA 6600/210V 50HZ	1
進相コンデンサ	高圧コンデンサ 既存機器：指月電気1990年製 型式LV-5	1
	低圧コンデンサ 既存機器：マルコン電子1978年製 型式NLF-E2020TPR	2
	低圧コンデンサ 既存機器：マルコン電子1978年製 型式NLF-E2040TPR	1
	低圧コンデンサ 既存機器：マルコン電子1978年製 型式NLF-E2150KP	1

### (3) 施工内容

施行内容については、特記仕様書を参照する事。