

労働基準関係法令違反に係る公表事案

千葉労働局

最終更新日： 令和7年9月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) チバアス	千葉県旭市	R6. 10. 18	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約7mの屋根上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R6. 10. 18送検
協成電気 (株) 千葉営業所	神奈川県川崎市	R7. 1. 9	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	約2か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R7. 1. 9送検
窪田板金	千葉県長生郡長南町	R7. 1. 16	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約7mの屋根上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R7. 1. 16送検
(株) 隼建材	埼玉県深谷市	R7. 2. 25	労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条	チェーンソーを用いて伐木の作業を行うにあたり、労働者に特別教育を行っていなかったもの	R7. 2. 25送検
北総通信建設(株)	千葉県香取市	R7. 9. 9	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条	伐木の作業を行うにあたり、退避する場所をあらかじめ選定させなかったもの	R7. 9. 9送検
日本ロストワックス(株)	千葉県茂原市	R7. 9. 10	最低賃金法第4条	労働者5名に対し、1か月間の定期賃金合計約143万円を支払わなかったもの	R7. 9. 10送検