

松山労働総合庁舎 外壁改修工事（東側外壁を除く）に係る質疑・回答

問 1 施工数量調査で外壁改修工事に○がありますが、設計書の外壁改修工事の内訳で施工前調査の項目があるのはタイル部補修で塗装部補修には記載がありません。

塗装部補修は施工前調査なしと考えてよろしいでしょうか。

答 1 塗装部補修も施工前調査ありと考えてください。