

番号：R4-7

死亡災害等速報

| | | | |
|-------------------|---|------|-------|
| 発生月 | 令和4年4月 | 業種 | 建設業 |
| 起因物 | 建築物、構築物 | 事故の型 | 墜落・転落 |
| 災害発生状況 ※1 | <p>被災者が、解体する建屋屋上に設置されていた看板設置用の鉄骨の上で、防音シートをロープで引き上げようとしていたところ、ロープが解け、約6メートル下の建屋屋上の墜落したものの。</p> | | |
| 想定される再発防止対策 ※2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 高所で作業を行う場合は、足場を設置し、作業床上で作業を行うこと。また、足場を設置することが困難な場合には、墜落制止用器具を使用する。 ○ 資材を引き上げる場合、資材の形状や重さに応じて小分けにして引き上げる。 ○ 墜落制止用器具の使用等について、安全教育を実施する。 <p>参考</p> <p>安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！ 厚生労働省リーフレット</p> | | |

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。