


番号：R4-13

死亡災害等速報

発生月	令和4年7月	業種	商業
起因物	建築物・構造物	事故の型	墜落・転落
災害発生状況 ※1	<p>地上高約90cmのコンクリート基礎上の幅30cm弱の作業場所で、鋼製の架台を作るため溶接作業の準備をしていたところ、基礎上から約1.7m下の用水路に墜落した。</p> <p>災害現場では、架台製作のための足場が組まれていたが、災害発生した作業場所には足場は設けられていなかった。</p>		
想定される再発防止対策 ※2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 作業床として十分な幅がない場合は、安全に作業できる作業床を設けること。 ○ 作業床の端には手すり等を設けること。 ○ 墜落時保護用の保護帽を着用させること。 		

※1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。