


番号：R5 - 7

# 死亡災害速報

発生月	令和5年4月	業種	建設業
起因物	その他の仮設物、建築物	事故の型	飛来・落下
災害発生状況 1	2段積みしていたコンクリートブロック（1辺85センチメートルの立方体）が崩れて被災者の頭部に当たった		
想定される再発防止対策 2	積み上げたコンクリートブロックが崩落しないように、地固めた上に積み上げること。  コンクリートブロックの積み方が不安定であった際、見える化による注意喚起等を行い、周囲への立入りを禁止すること。		

- 1 速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。
- 2 速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関連通達・指針です。