

庁舎名	出入口 (自動ドアか・幅80cm以上か) ※建物出入口は自動ドアだが、建物内事務所出入口が自動ドアではない場合「△」を記載	廊下等 (幅120cm以上か・転回スペースがあるか)	階段 (手すりはあるか・回り階段ではないか)	スロープ	エレベーター	車いす対応トイレ			アプローチ (建物の出入口に通じる通路の幅が120cm以上あるか)	車いす使用者用 駐車場	標識 (エレベーターやトイレ、駐車施設の表示が見やすい位置にあるか)	案内設備までの経路(視覚障害者誘導用ブロックの設置はあるか)	1階玄関インターホン (車いすに座ったままで届く高さに設置してあるか)設備がない場合「-」を記載	備考
						車いす対応有	男女別	オストメイト対応有						
北海道労働局	○	○	○	○	○	○	男女共用	○	○	○	○	○	○	札幌第一合同庁舎
札幌公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	男女共用	○	○	○	○	○	○	
マゼーズハローワーク札幌	△	○	○	-	○	○			○	○	○	○	-	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
札幌わかものハローワーク	△	○	○	-	○	○			○	○	○	○	-	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
ハローワークプラザ札幌	△	○	○	-	○	○			○	○	○	○	-	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
札幌新卒応援ハローワーク	△	○	○	-	○	○			○	○	○	○	-	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
札幌東公共職業安定所	○	○	○	-	○	○	男女共用	○	○	○	○	○	○	オストメイト対応トイレ有、子供のおむつ交換台有
江別出張所	○	○	○	○	-	○	男女共用	×	○	○	○	○	○	多目的トイレ内に「子供のおむつ交換台」設置あり。
札幌北公共職業安定所	○	○	○	-	○	○	男女共用		○	○	○	○	○	
ハローワークプラザ北24条	△	○	○	-	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	トイレはテナントの札幌サンプラザ共用
函館公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	男女共用	○	△※	○	○	○	○	※アプローチについて、スロープの幅が114cmのため不適合。
八雲出張所	○	○	-	-	-	○	男女共用	○	○	○	○	○	○	事務室1階 建物出入口に手すりがないが段差がないため支障なし
江差出張所	○	○	○	○	○	○	男女共用	○	○	○	○	○	○	管理官庁につながる
ハローワークプラザ函館	△	120CM以上、 転回スペースなし	○	-	-	-			○	○	○	○	○	トイレ標識あり 駐車場なし
旭川公共職業安定所	○	○	○	○	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	トイレ前通路は一部幅90cm・子供のおむつ交換台有り
富良野出張所	○	○	○	-	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	子供のおむつ交換台有り
帯広公共職業安定所	○	△	○	○	○	○	男女共用	○	○	○	○	○	○	・廊下等:一部120cm未満・駐車場:幅350cm未満
池田分室	△	○	-	○	-	△	男女別	○	○	○	○	○	-	町有施設、両開き戸
しごとプラザ帯広	○	○	○	○	○	○	男女共用		○	○	○	○	-	エスカレータ有り
北見公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	男女共用		○	○	○	○	○	おむつ交換台有り、合同庁舎共用の多目的トイレはオストメイト対応です。
遠軽出張所	○	○	○	○	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	
美幌分室	○	-	-	○	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	
紋別公共職業安定所	○	○	○	○	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	・階段:上端点状ブロックなし ・スロープ:上端点状ブロックは一部のみ ・駐車場:幅350cm以上だと1台分 ・案内設備までの経路:積雪時は一部隠れてしまう可能性あり。
小樽公共職業安定所	○	-	○	○	○	○	男女共用		○	△	○	○	○	・駐車場:幅350cm未満・ベビーシート有
余市分室	○	-	-	-	-	○	男女共用		○	-	○	○	○	民有物件
滝川公共職業安定所	○	○	○	○	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	
砂川出張所	○	○	-	-	-	○			○	○	○	○	○	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
深川分室	○	○	-	△	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	
釧路公共職業安定所	○	○	○	-	-	○	男女共用		○	○	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタンあり。
ハローワークプラザ釧路	○	○	-	-	-	○	男女共用	○	○	-	-	-	-	

公共職業安定所(ハローワーク)

庁舎名	出入口 (自動ドアか・ 幅80cm以上か) ※建物出入口は自動 ドアだが、建物 内事務所出入口が 自動ドアではない 場合「△」を記載	廊下等 (幅120cm以上 か・転回スペース があるか)	階段 (手すりはある か・回り階段では ないか)	スロープ	エレベーター	車いす対応トイレ			アプローチ (建物の出入口 に通じる通路の 幅が120cm以 上あるか)	車いす使用者用 駐車場	標識 (エレベーターや トイレ、駐車施設 の表示が見やす い位置にあるか)	案内設備までの 経路(視覚障害 者誘導用ブロック の設置はあるか)	1階玄関インター ホン (車いすに座った ままで届く高さに 設置してあるか) 設備がない場合 「—」を記載	備考
						車いす対応有	男女別	オストメイト対応有						
室蘭公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタン、おむつ交換台あり。
伊達分室	○	○	○	— 段差なし	—	○	男女共用		○	○	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタン、おむつ交換台あり。
ハローワークプラザ中島		○	—		—				○					民間ビルの1Fのみ使用のため、階段・エレベータは使用する必要なし。
岩見沢公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	男女共用		○	○ 合同庁舎共用で1台分	○	○	○	点字ブロックは、内側自動ドア内まではあるが総合受付までは導いていない。
稚内公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタン、おむつ交換台、ベビーチェア有
岩内公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	使用中表示、呼び出しボタンあり
倶知安分室	○	○	—	○	—	○	男女共用		○	○ 合同庁舎共用で1台分	○	○	○	玄関インターホンは管理庁(税務署)に接続される
留萌公共職業安定所	○	○	—	—	—	○	男女共用		○	○	○	○	○	車いす対応トイレは性別表示を「共用トイレ」と表示している。
名寄公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	階段は、手すり付きの回り階段。
士別出張所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	階段は、手すり付きの回り階段。
浦河公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	
静内分室	○	○	○	— 段差なし	○	○	男女共用	○	○	○ 3台	○	○	○	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし バリアフリートイレは施設(ビュア)2階
網走公共職業安定所	○	—	○	○	—	○	男女共用		○	○	○	○	○	
苫小牧公共職業安定所	△	○	○	—	○	○	男女共用		○	○ 合同庁舎共用で2台分	○	○	○	
ハローワークプラザ苫小牧	△	○	— 階段なし	—	○	○	男女共用		○	○ 3台	○	○	○	車いす対応トイレ:介助シート設置有り
根室公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	男女共用	○ 合同庁舎共用	○	○ 合同庁舎共用で2台分	○	○	○	
中標津分室		○	— 1階に入居	— 段差なし	— 1階に入居	○	男女共用	○ 入居施設共用	○	○ 1台	○	○	○	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
千歳公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタン、おむつ交換台あり。 点字ブロックは、内側自動ドア内まではあるが総合受付までは導いていない。
夕張出張所	○	○	○	○	—	○	男女共用		○	○ 1台	○	○	○	おむつ交換台あり。出入口に段差なし。