

令和6年 有害物質による急性中毒等発生状況

北海道労働局 令和6年3月末現在

No.	発生月	時刻	業種	規模	災害の状況												
1	1	10時台	建築工 事業	30人以上 50人未 満	被災者は、建物の改修工事において、エンジン式ハンドカッターを使用しコンクリート壁の切断中に、当該カッターの排気ガスを吸い込み、一酸化炭素中毒となったもの。 [一酸化炭素：被災者1人(休業4日以上1名)]												
2	2	10時台	医療保 健業	100人以上	被災者は、検診車に備えられているディーゼル発電機で暖房器具を稼働させ、車内で作業中に体調不良となったもの。 [その他の中毒：被災者1人(休業4日以上1名)]												
3	2	16時台	建築工 事業	10人未 満	被災者らは、建物の解体工事現場において、養生した内部で外壁塗装の剥離作業中に、照明点灯用に稼働したエンジン式発電機の排気ガスを吸い込み、作業員5名が一酸化炭素中毒となったもの。 [一酸化炭素：被災者5人(不休5名)]												
4	3	11時台	土木工 事業	10人以上 30人未 満	被災者2名は、自社倉庫内で内燃機関式の薪割り機とジェットヒーターを稼働させ、薪割り等の作業中に一酸化炭素中毒となったもの。 [一酸化炭素：被災者2人(休業4日以上1名、休業4日未満1名)]												
合計		発生件数	4	内訳	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">一酸化炭素中毒</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 30%;">件</td> </tr> <tr> <td>酸素欠乏症</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>硫化水素中毒</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>その他の中毒</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>件</td> </tr> </table>	一酸化炭素中毒	3	件	酸素欠乏症	0	件	硫化水素中毒	0	件	その他の中毒	1	件
一酸化炭素中毒	3	件															
酸素欠乏症	0	件															
硫化水素中毒	0	件															
その他の中毒	1	件															
		被災者数	9	内訳	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">死亡</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 30%;">人</td> </tr> <tr> <td>休業4日以上</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>休業4日未満</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>不休</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>人</td> </tr> </table>	死亡	0	人	休業4日以上	3	人	休業4日未満	1	人	不休	5	人
死亡	0	人															
休業4日以上	3	人															
休業4日未満	1	人															
不休	5	人															