

北海道労働局各施設バリアフリー情報【公共職業安定所】(バリアフリー基準に適合している場合○を記載、適合していない場合空欄、設備が設置不要の場合「—」を表示。)

庁舎名	出入口 (自動ドアか・幅80cm以上か) ※建物出入口は自動ドアだが、建物内事務所出入口が自動ドアではない場合「△」を記載	廊下等 (幅120cm以上か・転回スペースがあるか)	階段 (手すりはあるか・回り階段ではないか)	スロープ	エレベーター	車いす対応トイレ		アプローチ (建物の出入口に通じる通路の幅が120cm以上あるか)	車いす使用者用 駐車場	標識 (エレベーターやトイレ、駐車施設の表示が見やすい位置にあるか)	案内設備までの 経路(視覚障害者誘導用ブロックの設置はあるか)	1階玄関インターホン (車いすに座ったままで届く高さに設置してあるか)設備がない場合「—」を記載	備考
						車いす対応有	オストメイト対応有						
北海道労働局	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 合同庁舎共用で2台分	○	○	○	札幌第一合同庁舎
札幌公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 2台	○	○	○	
札幌東公共職業安定所	○	○	○	— 段差なし	○	○	○	○	○ 2台	○	○	○	オストメイト対応トイレ有、子供のおむつ交換台有
江別出張所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	多目的トイレ内に「子供のおむつ交換台」設置あり。
札幌北公共職業安定所	○			—	○			○	○	○	○	○	
函館公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アプローチについて、スロープの幅が114cmのため不適合。
八雲出張所	○	○	—	— 段差なし	—	○ 合同庁舎共用	○	○	○ 合同庁舎共用で1台分	○	○	○	○ 管理官庁につながる 事務室1階 建物出入口に手すりないが段差ないため支障なし
江差出張所	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 合同庁舎共用で1台分	○	○	○	
旭川公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 2台	○	○	○	トイレ前通路は一部幅90cm・子供のおむつ交換台有り
富良野出張所	○	○	○	— 段差なし	—	○	○	○	○ 2台	○	○	○	子供のおむつ交換台有り
帯広公共職業安定所	○	△	○	○	○	○	○	○	△ 2台	○	○	○	・廊下等：一部120cm未満 ・駐車場：幅350cm未満
池田分室	△	○	— 階段なし	○	— エレベーターなし	○	○	○	○ 1台	○	○	—	
北見公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遠軽出張所	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
美幌分室	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
紋別公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 2台	○	○	○	・階段：上端点状ブロックなし ・スロープ：上端点状ブロックは一部のみ ・駐車場：幅350cm以上だと1台分 ・案内設備までの経路：積雪時は一部隠れてしまう可能性あり。
小樽公共職業安定所	○	—	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	・駐車場：幅350cm未満
滝川公共職業安定所	○		○	○	—	○	○	○	○ 2台	○	○	○	
砂川出張所	○	○	—	— 段差なし	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
深川分室	○		—	△ 手すりなし	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	
釧路公共職業安定所	○	○	○	— 段差なし	—	○	○	○	○ 2台	○	○	○	
室蘭公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタン、おむつ交換台あり。
伊達分室	○	○	○	— 段差なし	—	○	○	○	○	○	○	○	車いす対応トイレには、使用中表示、呼び出しボタン、おむつ交換台あり。
岩見沢公共職業安定所	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 合同庁舎共用で1台分	○	○	○	点字ブロックは、内側自動ドア内まではあるが総合受付までは導いていない。
稚内公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	
岩内公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	
倶知安分室	○	○	—	○	—	○	○	○	○ 合同庁舎共用で1台分	○	○	○	玄関インターホンは管理庁に接続される
留萌公共職業安定所	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	
名寄公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	階段は、手すり付きの回り階段。
士別出張所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	
浦河公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	
網走公共職業安定所	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
苫小牧公共職業安定所	△	○	○	—	○	○	○	○	○ 合同庁舎共用で2台分	○	○	○	
根室公共職業安定所	○	○	○	○	○	○ 合同庁舎共用	○	○	○ 合同庁舎共用で2台分	○	○	○	
中標津分室		○	— 1階に入居	— 段差なし	— 1階に入居	○ 入居施設共用	○	○	○ 1台	○	○	○	出入口に段差がないため、スロープがなくても支障なし
千歳公共職業安定所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	
夕張出張所	○	○	○	○	—	○	○	○	○ 1台	○	○	○	

公共職業安定所（ハローワーク）