

公共工事における労働災害発生状況(令和2年)

発生月	被災者			事故の型	起因物		災害発生状況の概要	死亡/休業見込期間	発注者種類
	年代	経験期間	工事の種類	分類項目	小分類				
1	1月	70代	20年超え	その他の土木工事	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン	山留部材の解体作業において、解体後の部材を移動式クレーンで吊り上げようとした際、仮置きしていた他の部材が倒れ被災者が胸部を挟まれ打撲傷を負った。	死亡	地方公
2	1月	70代	10年超え 20年以下	河川土木工事	はさまれ、巻き込まれ	石、砂、砂利	石積み作業中、積んでいた石がずれて手が挟まり、指に創傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
3	1月	70代	1月以下	港湾海岸工事	転倒	トラック	昼の休憩中、自社トラックの窓の汚れに気付いたため、トラックのステップに足をかけた姿勢で拭こうとしたところ、バランスを崩して後ろ向きに転落し、大腿部を骨折した。	6月以上	地方公
4	2月	30代	1年超え 2年以下	道路建設工事	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	朝、会社事務所から現場に向かう途中で、運転中に居眠りをしたため、信号機に衝突し、胴と肢体に打撲傷を負った。	4日以上 2週未満	地方公
5	2月	40代	20年超え	その他の土木工事	激突され	掘削用機械	土木工事現場にて、法面整形・型枠脱型作業中に、重機オペレーターが被災者の接近に気づかず重機を旋回したため、バケットが被災者に当たり、骨盤を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
6	2月	40代	20年超え	その他の土木工事	激突され	木材、竹材	樹木伐木工事現場で、移動式クレーンで吊り上げた木を地面に下ろした際に、木が転がり足に当たり、骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
7	3月	20代	5年超え 10年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	はしご等	既設建物の吹付塗膜材除去作業中、6尺の脚立から降りる際にバランスを崩し、尻もちをつく形で約1m転落し、骨盤を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
8	3月	60代	20年超え	その他の土木工事	転倒	立木等	植木剪定作業で、残材処理中、枝を抱えてゴミ集積庫に運ぶ際に、足元の突起物につまずいて転倒し、胸部ろっ骨を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
9	3月	60代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	転倒	はしご等	ゴミ集積庫にドレンパイプを設置する作業で、6尺の脚立を上る途中、2段目を踏み外して転落し、足元のコンクリート段で膝を打ち、骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
10	3月	10代	6月超え 1年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	転倒	通路	ステージ足場を解体後、建柱を両手で持ち上げて運搬中に、地上で転倒し、足首を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
11	3月	40代	6月超え 1年以下	その他の土木工事	激突	手工具	排水管工事現場で、塩ビパイプの接続作業中、「かけや」で同パイプを強くたたいたところ、狙いが外れ、「かけや」の柄とパイプに指を挟んで骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
12	4月	50代	20年超え	道路建設工事	墜落、転落	トラック	自社倉庫内で現場に出かける準備中、トラックの荷台から降りる際に足が引っ掛かり、後ろ向きで地面に転落し、背部を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
13	4月	70代	10年超え 20年以下	土地整理土木工事	転倒	はしご等	右手に材料のバケツを持った状態で立馬に上っていたところ、最上段の手前でバランスを崩し、約1.2m下に墜落し、肩を捻挫した。	4日以上 2週未満	地方公

公共工事における労働災害発生状況(令和2年)

発生月	被災者			事故の型 分類項目	起因物 小分類	災害発生状況の概要	死亡/休業見込期間	発注者種類	
	年代	経験期間	工事の種類						
14	4月	50代	20年超え	橋梁建設工事	激突	金属材料	資材運搬のため護岸に台船を係留する際に、係留ワイヤーロープを係船柱につないだが、突風でワイヤーロープが破断し、被災者の右手に当たり、指に創傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
15	5月	40代	10年超え 20年以下	上下水道工事	高温・低温の物との接触	引火性の物	道路の立坑内でライナープレートの撤去作業中、エンジンカッターにガソリンを給油していたところ、こぼれたガソリンに、付近でガス溶断中の火が引火し、胴体と肢体に火傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
16	5月	20代	5年超え 10年以下	上下水道工事	崩壊、倒壊	地山、岩石	下水管工事現場にて、掘削溝内で簡易矢板を取り付ける準備作業中、不意に背後の法面の土砂が崩壊し、被災者の腰に当たり、骨盤を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
17	5月	30代	2年超え 5年以下	橋梁建設工事	激突	トラック	飲料水を購入するため、工事現場から近くのコンビニまで車で移動中、同乗の運転者が運転を誤り電柱に衝突し、腕を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
18	5月	50代	6月超え 1年以下	道路建設工事	切れ、こすれ	丸のこ盤	右膝を地面についた姿勢で、可搬式丸のこ盤を使用して木材を切断中、キックバックした丸のこの歯が右膝に当たり、大腿部に創傷を負った。	1月以上 3月未満	地方公
19	6月	40代	10年超え 20年以下	トンネル建設工事	飛来、落下	建築物、構築物	土止め支保工裏込めモルタルを下側から研り作業中、落ちてきた研りガラが足に当たり、足を骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
20	6月	50代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	激突され	その他の建設機械等	コンクリート打設の開始直後、コンクリートの通管が悪かったため、管の接続部を緩めたところ、ホースが外れてはねて被災者の肩を直撃し、骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
21	7月	20代	2年超え 5年以下	上下水道工事	はさまれ、巻き込まれ	フォークリフト	ヒューム管の移動作業中、ヒューム管とヒューム管との間に腰を挟まれ、骨盤を骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
22	8月	50代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	転倒	足場	擁壁、底盤コンクリート打設の準備中、圧送工の被災者が鉄筋場を移動中に体勢を崩し転倒し、胸部ろっ骨を骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
23	8月	50代	10年超え 20年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	開口部	U型水路天端部で、防音シートを撤去作業中に、足を踏み外し、約3.2m下の水路底部に墜落し、大腿部を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
24	8月	30代	2年超え 5年以下	上下水道工事	崩壊、倒壊	玉掛用具	汚水管渠埋設工事現場で、進入路整備のため敷鉄板をバックホウで吊って移動中、ワイヤーが外れて倒れそうになったため、バケツで支えていたが、様子を見にバックホウから降りて近づいたところ、敷き鉄板が倒れてきて下敷きになり、胴体と肢体を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
25	8月	40代	6月超え 1年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	荷姿の物	学校の2階建て旧体育館の内装解体工事で、撤去廃材を2階床面の開口部付近から投下する作業中、誤って当該開口部から墜落し、頭部ほか胴体及び肢体に創傷を負った。	1月以上 3月未満	地方公
26	9月	50代	20年超え	上下水道工事	はさまれ、巻き込まれ	締固め用機械	道路舗装工事現場で、作業中の4t振動ローラーの近くにいた被災者が、ローラーに泥がついているのを見つけ、足でけり落そうとしたところ、ローラーに足を挟まれ、足指を切断した。	4日以上 2週未満	地方公

公共工事における労働災害発生状況(令和2年)

発生月	被災者			事故の型	起因物		災害発生状況の概要	死亡/休業見込期間	発注者種類
	年代	経験期間	工事の種類	分類項目	小分類				
27	9月	20代	5年超え 10年以下	その他の建築工事	はさまれ、 巻き込まれ	足場	足場板上で下方の塗装作業中に、足元の2枚の足場板の隙間に足が入り込んで打撲・骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
28	9月	40代	5年超え 10年以下	道路建設工事	切れ、こすれ	その他の一般 動力機械	現場で、コンクリートカッターを使用して側溝用の部材を切断中、カッターが跳ね返り、首に当たり、頸部に創傷を負った。	1月以上 3月未満	地方公
29	9月	40代	20年超え	砂防工事	墜落、転落	掘削用機械	砂防堰堤工事現場にて、はしごや脚立を使わずバックホウのバケットに乗って移動していたところ、バケットから転落し頭部・顔面を強打した。	死亡	地方公
30	10月	60代	5年超え 10年以下	道路建設工事	交通事故(道路)	乗用車、バス、 バイク	工事現場から帰社する途中で、軽トラックを運転中に前方不注意で前のダンプに追突し、頭部・顔面を強打した。	2週以上 1月未満	地方公
31	10月	60代	20年超え	道路建設工事	切れ、こすれ	その他の建設 機械等	道路の側溝修繕工事中、側溝フタのコンクリートをディスクグラインダーで切断していたところ、回転体が跳ね返り右太ももに当たり、大腿部に創傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
32	10月	70代	1月以下	道路建設工事	墜落、転落	トラック	倉庫内で工事現場に行く準備をしていた際に、4tダンプの運転席から降りようとして足を滑らせて転落し、足を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
33	10月	70代	20年超え	道路建設工事	墜落、転落	はしご等	高さ約1.5mの資材を片付け終えて梯子を下りる際に踏み板を踏み外したため飛び降りたところ、足を骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
34	10月	60代	20年超え	港湾海岸工事	動作の反動、 無理な動作	その他の用具	船の甲板上で、アンカーブイ交換のため、補助ワイヤーをアンカーのアイ部分に強引に通そうとしたところ、腰に痛みが走った。	2週以上 1月未満	地方公
35	10月	50代	10年超え 20年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	足場	万能鋼板をフェンスバリケードに盛り替える作業中、単管上で作業した後、降りる際に安全帯を外したところ、足元滑らせて1.5m下に墜落し、足を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
36	10月	50代	5年超え 10年以下	道路建設工事	切れ、こすれ	チェーンソー	3tトラックの荷台上で積み込んだ伐採木を切断中に、バランスを崩し、自分の右足にチェーンソーの刃を接触させ、脛に創傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
37	10月	20代	6月超え 1年以下	その他の建築工事	墜落、転落	足場	外部足場の組立て作業中、5段目の建枠を建て込んでいたところ、建枠を持ち上げた際に体制を崩し、4段目から地上に墜落し、骨盤を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
38	10月	40代	10年超え 20年以下	建築設備工事	墜落、転落	はしご等	学校校舎改修の内装工事中、スラブ下の階高を確認するため脚立上で作業をしていたところ、身体を捻った際に脚立から転落し、手を骨折した。	3月以上 6月未満	地方公
39	11月	20代	1年超え 2年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	建築物、構築物	解体工事現場にて、建物屋上端部(高さ10m程度)で仮設材を運搬中、足を滑らせて建物と足場の隙間から墜落し、全身を打撲した。	1月以上 3月未満	地方公

公共工事における労働災害発生状況(令和2年)

発生月	被災者			事故の型	起因物		災害発生状況の概要	死亡/休業見込期間	発注者種類
	年代	経験期間	工事の種類	分類項目	小分類				
40	11月	20代	2年超え 5年以下	港湾海岸工事	墜落、転落	はしご等	河川の堤防法面で伐採作業中に、三脚の脚立上でチェーンソーのエンジンを始動したときに反動で脚立のバランスが崩れて脚立ごと転倒し、骨盤を骨折した。	1月以上 3月未満	国
41	12月	50代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	トラック	現場にて資材の荷下ろし中、トラック荷台に乗って資材にワイヤーを掛け、荷台の上を移動していたところ、足元のリングにつまずき荷台から地面に転落し、胴体と肢体を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
42	12月	70代	10年超え 20年以下	道路建設工事	墜落、転落	階段、棧橋	新設した集水井の中に、穿孔機(ロータリーパーカッション)を移動式クレーンを用いて下ろす作業中、立坑の直径に対し穿孔機の大きさがギリギリのため、被災者が同機械を介錯しながら側壁の螺旋タラップを下りていたところ、バランスを崩し約1.5m下に墜落し、胸部に打撲傷を負った。	死亡	地方公
43	12月	20代	6月超え 1年以下	上下水道工事	はさまれ、 巻き込まれ	掘削用機械	古い水道管の撤去作業中、重機のバケットで管の片側を持ち上げていたところ、被災者が不意に当該管に近づき、バールを管の下に差し入れたところ、管がバケットから滑って落下し、被災者が指を挟まれ打撲傷を負った。	1月以上 3月未満	地方公
44	12月	40代	20年超え	機械器具設置工事	はさまれ、 巻き込まれ	簡易架線集材 装置	水処理設備工事で、エアレーションタンク流入水路に3分割の角落しを設置する作業中、チェーンブロックで吊っていた設備が途中の枠に引っかかって傾いたため、それを解消しようとした際に、フックと吊り具の間に手が入り指を切断した。	2週以上 1月未満	地方公
45	12月	70代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	はしご等	左官補修のため、窓のサッシをテープで養生していたところ、4尺の脚立から身を乗り出し、無理な体制で作業をしていたため転落し、大腿部を骨折した。	2週以上 1月未満	地方公
46	12月	40代	10年超え 20年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	激突	通路	校舎の天井下地の解体作業中に、脚立に上り吊りボルトから下地材を外した際、手で支えることができず脚立から飛び降りて右足首を捻って骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
47	12月	40代	10年超え 20年以下	上下水道工事	はさまれ、 巻き込まれ	掘削用機械	排水管移設作業中、鋳鉄管が長すぎたので、切断するためにドラグ・ショベルを用いて当該鋳鉄管を吊り上げた際に道路側の縁石と鋳鉄管との間に左足を挟まれ、足首を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
48	12月	60代	20年超え	土地整理土木工事	墜落、転落	はしご等	ため池改修工事の現場において、管理道路の法長の検測中に梯子から転落し、胴体と肢体を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公