

公共工事における労働災害発生状況(令和3年確定値)

発生月	被災者			工事の種類	事故の型		起因物	災害発生状況	死亡／休業見込期間	発注者種類
	年代	経験期間	分類項目		小分類					
1	1月	60代	20年超え	道路建設工事	はさまれ、巻き込まれ	整地・運搬・積み込み用機械	クレーン機能つきドラグ・ショベルで大型ブロックを吊り上げた際、被災者が直接ブロックを支えていたところ、ブロックに巻き付けたワイヤーとブロックの間に、手袋ごと指がはさまれて、骨折した。	3月以上6月未満	地方公	
2	1月	70代	5年超え10年以下	その他の土木工事	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	現場前の道路にて警備を行っていたところ、西日のまぶしさに視界を狭められてしまった運転者が運転する車両に轢かれてしまい胴体等を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
3	1月	70代	20年超え	道路建設工事	墜落、転落	トラック	ダンプの荷台から荷卸しをする際、バランスを崩し、荷台から後ろ向きに転落し胴体と肢体を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
4	1月	60代	20年超え	その他の建築工事	転倒	建築物、構築物	事務所から現場に徒歩で向かっていたところ、つまづいて転倒し足を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
5	1月	20代	6月超え1年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	はさまれ、巻き込まれ	基礎工食用機械	橋の上で、高欄取付用のアンカー孔をハンマードリルを使用して削孔していたところ、着用していた手袋が回転中のドリルに絡まり、手袋ごと手指が巻き込まれ指を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
6	1月	40代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	はさまれ、巻き込まれ	その他の装置、設備	昇降式足場ワークプラットフォーム上で、マストのせり上げ作業中、マストと躯体の間隔を油圧ジャッキで調整していたところ、マストが振れてしまったため、マストに取り付けた単管と油圧ジャッキの間に手を挟まれ骨折した。	6月以上	地方公	
7	2月	60代	20年超え	トンネル建設工事	崩壊、倒壊	支保工	支圧壁コンクリートを打設中、型枠支保工の部材を溶接で取り付けていたが、コンクリートの圧に溶接部分が耐えられず、溶接が外れて支保工の壁が倒壊し、近くにいた被災者に当たり、胴体と肢体を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
8	2月	40代	5年超え10年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	トラック	トラックの荷台における鋼管の荷積み作業中、鋼管がずれたため、栈木をテコにして修正したところ、栈木が滑り、バランスを崩して荷台から転落し骨盤部を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
9	2月	30代	1年超え2年以下	道路建設工事	切れ、こすれ	研削盤、パフ盤	道路工事にて、鉄筋コンクリート台付管吐出部撤去のために、緊結していた番線をサンダーで切断していたところ、着用していた手袋ごと、手指がサンダーに巻き込まれ切創を負った。	3月以上6月未満	地方公	
10	2月	70代	10年超え20年以下	河川土木工事	激突	石、砂、砂利	土石の採取中、積み上げた土石から飛び降りたところ、地面にひざをぶつけ打撲傷を負った。	1月以上3月未満	地方公	
11	2月	20代	2年超え5年以下	その他の土木工事	崩壊、倒壊	地山、岩石	河川改修工事にて、ブロック積作業を行っていたところ、所持していた左官コテをブロックの下方に落としたため、取りに降りた際、掘削土が崩れ、それを避けた拍子にブロックに腰をぶつけ骨盤部を骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
12	2月	60代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	基礎、地中梁、コンクリート打設作業中、地中梁型枠を乗り越える際に、雪養生シートで足を滑らせ、1mほど転落し大腿部を骨折した。	3月以上6月未満	地方公	
13	2月	40代	10年超え20年以下	砂防工事	墜落、転落	はしご等	治山工事現場で、脚立をはしご代わりにして降りる際、雨で足を滑らせ、地面に転落し足首を骨折した。	3月以上6月未満	地方公	
14	3月	40代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	はしご等	界壁工事にて、脚立を使用してPB貼を行っていたところ、足を踏み外して転落し胴体と肢体に打撲傷を負った。	2週以上1月未満	地方公	
15	3月	60代	20年超え	道路建設工事	墜落、転落	はしご等	脚立を使用してコンクリート研り作業を行っていたところ、脚立を設置した地盤がゆるかったため、上っていた脚立ごと転落し、すねを骨折した。	3月以上6月未満	地方公	
16	3月	60代	20年超え	その他の土木工事	墜落、転落	掘削用機械	ドラグ・ショベルの運転席から出て、キャタピラ部分に足をかけたところ、足を滑らせ転落し足を骨折した。	6月以上	地方公	
17	3月	50代	20年超え	電気通信工事	転倒	階段、棧橋	屋内での電気通信工事中に、階段を上っていたところ、踏み外し転倒し、すねを骨折した。	1月以上3月未満	地方公	
18	3月	50代	20年超え	機械器具設置工事	動作の反動、無理な動作	金属材料	足場の組立て作業中、被災者が下方から上方の作業員に床材を手渡した際、肩に負担がかかり痛めた。	6月以上	地方公	
19	3月	70代	5年超え10年以下	その他の土木工事	切れ、こすれ	金属材料	土木工事現場において、番線でネットフェンスを固定する際、土のう袋に入れてある番線を取り出そうとしたところ、番線が跳ね上がり、目に刺さり創傷を負った。	4日以上2週未満	地方公	

公共工事における労働災害発生状況(令和3年確定値)


発生月	被災者			工事の種類	事故の型 分類項目	起因物 小分類	災害発生状況	死亡／ 休業見込 期間	発注者 種類
	年代	経験 期間							
20	3月	20代	5年超え 10年以下	道路建設工事	崩壊、倒壊	石、砂、砂利	路肩修繕工事中、コンクリート壁を撤去していたところ、高さ約40センチ(重さ約50kg)のコンクリートの塊が倒れてきて、足が下敷きになり捻挫した。	1月以上 3月未満	地方公
21	4月	60代	20年超え	道路建設工事	激突	金属材料	地上に重ねた鋼矢板のかませ部材をパールを使用して引き抜こうとしたところ、バランスを崩して顔を鋼矢板の角にぶつけ創傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
22	4月	60代	20年超え	その他の建築工事	墜落、転落	はしご等	脚立にまたがり、鋼製建具の点検蓋取り外し作業を行っていたところ、バランスを崩して、脚立ごと転落し、すねを骨折した。	3月以上 6月未満	地方公
23	4月	50代	20年超え	その他の建築工事	切れ、こすれ	その他の木材 加工用機械	工事現場内の切り株を取り除く作業を行っていたところ、使用していた電動工具の刃先がはじけて、手指から手のひらにかけて裂傷を負った。	2週以上 1月未満	地方公
24	5月	30代	5年超え 10年以下	河川土木工事	飛来、落下	その他の材料	棧を使って積み上げたダイヤブロックの荷卸し作業中、ブロックを固定していたバンドが切れ、ブロックが落下し足首に当たり骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
25	6月	50代	20年超え	その他の土木工事	はさまれ、巻き 込まれ	その他の環境 等	現場の草刈り作業中、マムシに指をかまれ創傷を負った。	4日以上 2週未満	地方公
26	6月	20代	2年超え 5年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	建築物、構築物	トイレ改修工事中、脚立作業を行っていたところ、脚立の足が排水口に落ちたため、バランスを崩し転落し、ひじを骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
27	6月	40代	10年超え 20年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	建築物、構築物	解体作業中に、建物3階のキーストンプレートが崩落し、当プレート上にいた被災者が約2m下に墜落し胸部を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
28	7月	20代	6月以下	電気通信工事	墜落、転落	はしご等	戸建て2階屋根上のアンテナ設置工事において、脚立で屋根上に昇降していたところ、バランスを崩し墜落し、肘を骨折した。	6月以上	地方公
29	7月	30代	5年超え 10年以下	その他の土木工事	転倒	足場	索道の中間支柱設置作業中、横行索を仮設支柱まで引上げ、支柱上部に固定する際に、仮設支柱ごと転倒し、胸部を骨折した。	6月以上	地方公
30	7月	10代	1年超え 2年以下	砂防工事	飛来、落下	金属材料	資材置場にて、L型土止めに溶接してあった鋼矢板を外そうと重機で持ち上げたところ、同じく溶接してあった単管が外れ、顔面にあたり、目の下部を骨折した。	4日以上 2週未満	地方公
31	7月	60代	10年超え 20年以下	その他の建築工事	墜落、転落	足場	足場上での機械設備の補修作業において、休憩をとるために墜落制止用器具を外した後、急にしゃがみ込むような姿勢となり、そのまま倒れこむように約7m墜落し、死亡した。	死亡	地方公
32	8月	40代	5年超え 10年以下	その他の土木工事	墜落、転落	建築物、構築物	ブロック擁壁上での集草作業において、石の上に足を乗せた状態で作業していたところ、バランスを崩し擁壁の上から転落し、足を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
33	8月	60代	20年超え	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	足場	モルタル塗装作業中、脚立足場の上で、へりに落ちたモルタルをはけで掃いていたところ、バランスを崩し、脚立足場から墜落し、足を骨折した。	3月以上 6月未満	地方公
34	8月	40代	2年超え 5年以下	上下水道工事	墜落、転落	開口部	フロア中央の開口部に2人一組で蓋板を設置する作業を行っていたところ、バランスを崩し、開口部から下の階に墜落し、死亡した。	死亡	地方公
35	8月	20代	2年超え 5年以下	上下水道工事	激突され	その他の建設 機械等	道路舗装工事において、作業員Aがコンボを後退させながら土砂をならしていたところ、後方にいた被災者に気が付かず接触し、被災者は膝を負傷した。	2週以上 1月未満	地方公
36	8月	50代	10年超え 20年以下	その他の建築工事	墜落、転落	建築物、構築物	港湾施設改修工事において、護岸上を通行していたところ、キャブタイヤケーブルにつまづき護岸下に飛び降り、足を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
37	9月	40代	10年超え 20年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート 造家屋建築工事	墜落、転落	建築物、構築物	立坑内に配管を吊り下ろす作業中に、介錯していたところ、立坑周りに手すり等がなかったため、立坑内に墜落し、手首を骨折した。	1月以上 3月未満	地方公
38	9月	40代	2年超え 5年以下	機械器具設置工事	はさまれ、巻き 込まれ	金属材料	鋳鉄管の設置作業中、配管の継手部分に手を置いていたため、配管挿入時に指をはさまれ、骨折した。	4日以上 2週未満	地方公

公共工事における労働災害発生状況(令和3年確定値)


発生月	被災者			事故の型		起因物	災害発生状況	死亡／休業見込期間	発注者種類
	年代	経験期間	工事の種類	分類項目	小分類				
39	9月	30代	2年超え5年以下	その他の土木工事	有害物等との接触	その他の環境等	橋梁点検箇所の雑木伐採作業において、蜂に刺された。	4日以上2週未満	地方公
40	9月	30代	10年超え20年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	前方を走行する車を追いつくために車線変更したところ、スリップし、中央分離帯・縁石等への接触事故を起こし、胸部を骨折した。	1月以上3月未満	地方公
41	9月	20代	1年超え2年以下	土地整理土木工事	はさまれ、巻き込まれ	掘削用機械	ドラグ・ショベルのアタッチメントを交換するために、バケットをつかんだところ、ドラグ・ショベルが前進し、足をキャタピラに挟まれ骨折した。	1月以上3月未満	地方公
42	10月	50代	2年超え5年以下	橋梁建設工事	飛来、落下	移動式クレーン	移動式クレーンの補助フックを下した時に親フックに引っかかったため、補助フックの吊りワイヤーを引っ張ったところ、補助フックが勢いよく親フックから外れ、補助フックの下にいた被災者の膝に当たり、打撲を負った。	2週以上1月未満	地方公
43	10月	40代	10年超え20年以下	その他の建設工事	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	現場敷地から出るために仮囲いを飛び越えたところ、バランスを崩し着地に失敗し、すねを骨折した。	3月以上6月未満	地方公
44	11月	70代	20年超え	上下水道工事	はさまれ、巻き込まれ	トラック	ダンプトラックの後方のあおりを2人で閉めようとしたところ、タイミングが合わず、あおりに指をはさんでしまい、挫創を負った。	1月以上3月未満	地方公
45	11月	60代	2年超え5年以下	土地整理土木工事	激突	建築物、構築物	現場と図面の照合のために1m下の水路に飛び降りたところ、着地に失敗し、かかとを骨折した。	2週以上1月未満	地方公
46	11月	20代	1年超え2年以下	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事	墜落、転落	開口部	足場の組立作業において、足場板を持ち運んでいたところ、開口部から墜落し、転落防止ネットを破って地面まで到達し、胸部に挫傷を負った。	1月以上3月未満	地方公
47	12月	50代	20年超え	水力発電所等建設工事	飛来、落下	その他の用具	テトラブロックをクレーン付き台船に積込む作業において、アンカー(錨)を海中に投入したところ、アンカーにつないでいるロープがすねに当たり骨折した。	2週以上1月未満	地方公
48	1月	70代	20年超え	橋梁建設工事	転倒	通路	ダンプの荷台に積んだ土のうの上から荷台に降りたところ、荷台が泥水で濡れていたため、滑って転倒し腹部を強打し骨折した。	4日以上2週未満	国
49	7月	50代	10年超え20年以下	河川土木工事	転倒	建築物、構築物	堤防法尻にて、機械設備を移動させていたところ、地面の段差につまずき転倒し、頭部を打撲した。	2週以上1月未満	国
50	9月	50代	20年超え	河川土木工事	墜落、転落	トラック	ユニックの荷台に型枠資材を積む作業において、吊り上げられた資材を素手で介錯していたところ、荷に振られ荷台から墜落し、胸部を骨折した。	2週以上1月未満	国
51	10月	40代	20年超え	道路建設工事	交通事故(道路)	トラック	道路の植林剪定作業中、一般自動車による追突事故が発生した。	2週以上1月未満	国

公共工事における労働災害発生状況（令和3年）


1 労働災害発生件数




2 工事の種類別



3 事故の型別



4 年齢別



- ◆ 令和3年の公共工事における休業4日以上の死傷者数は51人で、前年比3人増加となりました。
- ◆ 工事の種類別には、土木工事が半数以上を占め、中でも、道路工事における被災が最も多くなっています。
- ◆ 事故の型別にみると、墜落・転落災害が約4割を占めており、はしご・脚立からの墜落が目立つ状況となっています。次いで、はさまれ・巻き込まれ災害、転倒災害と、建設業における在来型の労働災害が依然として多く占めています。
- ◆ 年齢別にみると、60代以上の高年齢労働者の被災が33.3%を占めており、このうち、1か月以上の休業となった方は13人（76.5%）となっています。