

# 東日本大震災後の復旧工事災害事例（抜粋）

7月31日現在

死傷災害（休業4日以上 61人、内死亡 1人）

茨城労働局

発生日時 災害程度	職 種 年齢 経験年数	事業の種類	事故の型	災害の概要
			起因物	
3月13日 12:12 休業3ヶ月	現場監督 40歳代 18年	木造家屋 建築工事業	墜落・転落	震災後の瓦屋根養生のため、シート囲い 中、2階屋根より足を滑らせ落下し負傷し た。
			屋根等	
3月16日 16:30 休業2週	作業員 20歳代 5年	その他の 建築工事業	墜落・転落	地震により屋根が破損したため、仮設シ ートを張る作業中、屋根瓦の上で足を滑ら せ落下し（高さ約2m）、負傷した。
			屋根等	
4月4日 14:00 死亡	屋根葺き工 70歳代 40年	その他の建築 工事業	墜落・転落	木造2階建て民家兼店舗の屋根瓦撤去工 事において、瓦撤去後、被災者を含む3名 がブルーシートで屋根を覆う作業中、高さ 約6mの屋根端部から墜落し、死亡した。
			屋根等	
4月14日 10:00 休業25日	大工 50歳代 40年	木造家屋 建築工事業	墜落・転落	屋根修理工事現場において、屋根の養生 のためビニールシートをはり、はしごで降 りようとした際、バランスを崩し地面に落 下、胸部を骨折した。
			はしご	
4月23日 14:10 休業30日	軽鉄工 40歳代 20年	その他の建築 工事業	墜落・転落	工場の2階で軽量鉄骨天井下地組作業時 に、ローリング足場との間に渡していた固 定されていない足場板を踏み外し、高さ 1.9mの位置から墜落し負傷した。
			足場	
5月6日 8:30 休業2週	土木作業員 60歳代 5年	道路建設 工事業	はさまれ・ 巻き込まれ	道路復旧工事現場において、震災で路肩 に落下した石（130×120×100cm）の撤去 作業中、石をトラックの荷台に載せるため にワイヤー掛けを行っていたところ、ワイ ヤーが外れそうになり、左手小指をはさま れた。
			玉掛用具	
5月18日 11:40 休業3ヶ月	鳶工 20歳代 1年	その他の建築 工事業	墜落・転落	災害復旧工事のため、枠組足場組立中、 作業床約9mの所から足を滑らせ落下し た。安全帯を携帯していたが、使用してい なかった。
			足場	
7月4日 16:00 休業2ヶ月	作業員 50歳代 2ヶ月	その他の建築 工事業	墜落・転落	事務所改修工事で、2階の土間に設置し た足場で外壁の撤去作業中、撤去に伴い支 えていた外壁が落下し、その反動で足場か ら落下してしまい、膝を骨折した。
			足場	
7月4日 9:00 休業2週	瓦葺き工 40歳代 21年	その他の建築 工事業	墜落・転落	住宅屋根の瓦葺き替え工事で回収した瓦 を、トラックの周りにコンパネを立てて囲 んでリサイクルセンターに運び、その瓦を 下ろすために荷台に乗ってそれを外そうと した時、荷台から落下し、負傷した。
			トラック	
7月12日 17:40 休業3ヶ月	土工 50歳代 4年	その他の土木 工事業	崩壊・倒壊	住宅の解体工事中、ホースで水をまいて いた被災者が足を滑らせて逃げ遅れ、屋根 の下敷きになり負傷した。
			建築物・ 構築物	