

作業開始前点検表 枠組足場

現場名
令和

年

月

使用施工業者
元請負業者

点検項目		日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
床材	床材に変形、損傷はないか																																	
	つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか																																	
	床材と建地の隙間は12cm未満となっているか																																	
	床材と床材の隙間は3cm以下となっているか																																	
	床材の幅は40cm以上となっているか																																	
建地	建わくは、アームロック等で確実に接続されているか																																	
	脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか																																	
	建枠、布枠の取付部にゆるみはないか																																	
緊結	緊結金具(クランプ等)に損傷、腐食はないか																																	
	継手金具(ジョイント、アームロック)に損傷、腐食はないか																																	
墜落防止	交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すり枠の脱落はないか																																	
	交さ筋かいピンは確実にロックされているか																																	
	交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか																																	
	妻面に手すり及び中さんは設置されているか																																	
飛来落下防止	幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか																																	
	幅木は脚柱等に確実に取付けられているか																																	
	メッシュシートは全てのハト目で、緊結されているか																																	
	防網は、つり綱で確実に緊結されているか																																	
脚部	敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか																																	
	ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか																																	
	根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか																																	
筋かい 控え	筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか																																	
	専用の壁つなぎ用金具が使用されているか																																	
	控えはクランプで緊結されているか																																	
	建て枠、布枠、交さ筋かいいに変形、損傷はないか																																	
点検者																																		
処置																																		

1. 評価欄記号　○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
- 2.処置欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 ※不備や異常を認めた場合は、直ちに補修すること(労働安全衛生規則第567条)。