

つり（棚）足場 点検チェックリスト

工事名			工期			
事業場名			点検日	令和 年 月 日()		
点検実施理由(○付け)	強風 大雨 大雪 中震以上の地震の後 足場組立て後 一部解体後 変更後 その他(点検者	職名		
				氏名		
点検箇所						
点検事項	点検内容		良否	是正内容	是正期日	確認 チェック
1. 床材の損傷、取付及び掛渡しの状態	①	床材の取付状態は計画どおりか			/	
	②	床材に変形、損傷はないか			/	
	③	床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか			/	
	④	床材は、隙間なく設置されているか			/	
2. 建地、布、腕木の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態	①	根太、つり桁の設置状態は計画どおりか			/	
	②	根太は、つり桁に緊結金具等で確実に接続されているか			/	
	③	根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか			/	
3. 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	①	緊結金具(クランプ等)に損傷、腐食はないか			/	
					/	
					/	
4. 足場用墜落防止設備の取外し及び脱落の有無	①	手すり、中棧、幅木(側板)の取付状態は計画どおりか			/	
	②	手すり、中棧、幅木の脱落はないか			/	
	③	手すり、中棧、幅木は確実に固定されているか			/	
	④	手すりの高さは 85(90)cm以上か			/	
	⑤	中棧の高さは 35cm以上 50cm以下か			/	
5. 幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取りはずしの有無	①	幅木(側板)、メッシュシート、防網等の取付状態は計画どおりか			/	
	②	幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか			/	
	③	幅木は脚柱等に確実に取付けられているか			/	
	④	メッシュシートは全てのハト目で、緊結されているか			/	
	⑤	防網は、つり綱で確実に緊結されているか			/	
	⑥	朝顔は確実に固定されているか			/	
6. 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無	①	筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画どおりか			/	
	②	筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか			/	
	③	振れ止めはクランプ等で緊結されているか			/	
	④	控えはクランプで緊結されているか			/	
7. 突りょうと吊り索との取付部の状態および吊り装置の歯止め状態	①	チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、腐食はないか			/	
	②	つりチェーン間隔は設計どおりか			/	
	③	つり金具はつり桁と確実に固定されているか			/	
8. その他	①	最大積載荷重の表示はあるか			/	
	②	足場組立解体作業主任者の氏名職務の表示はあるか			/	

悪天候⇒強風:10分間の平均風速が毎秒10m以上の風・暴風:瞬間風速が毎秒30mを越える風

作業中止基準 大雨:1回の降雨量が50mm以上の雨 大雪:1回の降雪量が25cm以上の雪 中震:震度4の地震注意1)

※1 この点検表は、工事が完了するまで保存すること。

※2 事業者(下請負業者)が実施する通常時の作業前の点検についてもこのチェックリストを使用する。