

作業開始点検表 つり足場

現場名
令和

年

月

使用施工業者
元請負業者

点検項目		日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
床材	床材に変形、損傷はないか																																		
	床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか																																		
	床材は、隙間なく設置されているか																																		
緊結	緊結金具(クランプ等)に損傷、腐食はないか																																		
墜落防止	手すり、中棧、幅木の脱落はないか																																		
	手すり、中棧、幅木は確実に固定されているか																																		
	手すりの高さは 85(90)cm以上か																																		
	中棧の高さは 35cm以上 50cm以下か																																		
飛来落下防止	幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか																																		
	幅木は脚柱等に確実に取付けられているか																																		
	メッシュシートは全てのハト目で、緊結されているか																																		
	防網は、つり綱で確実に緊結されているか																																		
	朝顔は確実に固定されているか																																		
筋かい 控え	筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか																																		
	振れ止めはクランプ等で緊結されているか																																		
	控えはクランプで緊結されているか																																		
吊り索等	チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、腐食はないか																																		
	つりチェーン間隔は設計どおりか																																		
	つり金具は、つり桁に確実に固定されているか																																		
点検者																																			
処置																																			

- 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
- 処置欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 ※不備や異常を認めた場合は、直ちに補修すること(労働安全衛生規則第567条)。