

強風等悪天候後足場チェックリスト

強風等悪天候等の後は、労働安全衛生規則第567条第2項に基づいた点検を行ってから足場を使用してください。

注文者である元方事業者においても、同規則第655条に基づいた点検を行ってから足場を使用させてください。

労働安全衛生規則第567条第3項

下記点検を行ったときは点検の結果に基づいて補修措置を講じた場合は措置内容を記録し、仕事終了までの間保管してください。

点検事項	チェック欄	備考（要改善の箇所等）
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	良・要改善	
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態	良・要改善	
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	良・要改善	
4 足場用墜落防止設備の取外し及び取外し脱落の有無	良・要改善	
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取外しの有無	良・要改善	
6 脚部の沈下及び滑動の状態	良・要改善	
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取外しの有無	良・要改善	
8 建地、布及び腕木の損傷の有無	良・要改善	
（吊り足場） 9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能	良・要改善	
【補修等措置を講じた場合の措置事項】		