

強風等悪天候前足場チェックリスト

足場の点検は、足場全体について行う必要があります。特に、足場が倒壊しないように、飛来・落下が起こらないようにチェックリストを活用し、点検を行ってください。

強風を受けることが予想される場合には、工事用シート等を取り外す又は建地等に巻き寄せる
必要に応じて足場を補強する
壁つなぎの設置状況の確認
必要に応じて控え又はやらずを設置する
建地が沈下や滑動するおそれがないか確認
必要に応じて根がらみを設置する
建地の脚部に雨水が溜まらないよう排水処理をする
建地の布、筋交い等の継手箇所又は緊結箇所の取付け状態を確認
必要に応じて補強する
作業床等の飛ばされやすい物は確実に緊結するか、地上に下ろす
補強作業は安全な服装で行う
単独作業は避け、必ず2人以上で行う
作業中は、墜落制止用器具等を必ず使用する
気象情報に十分注意する
風向、風速等に応じた対策を行う

- ・強風とは10分間の平均風速が毎秒10m以上の風
- ・大雨とは1回の降雨量が50mm以上の降雨
- ・大雪とは1回の降雪量が25cm以上の積雪

上記のような悪天候となった場合のほか、気象注意報等が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含みます