


点検の内容例 - つり（棚）足場用 -

点検事項	点 検 の 内 容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態	床材の取付状態は計画通りか 床材は変形したり、損傷していないか 床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか 床材は、隙間なく設置されているか ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態	根太、つり桁の設置状態は計画通りか 根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されているか 根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 足場用墜落防止設備の取外し及び脱落の有無	手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか 手すり、中さん、幅木の脱落はないか 手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか 手すりの高さは 85（90）センチメートル以上か 中さんの高さは 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下か ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取外しの有無	幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか 幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか 防網はつり綱で確実に緊結されているか ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態	
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取外しの有無	筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか 筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無	
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能	チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、腐食はないか つりチェーン間隔は設計どおりか つり金具はつり桁と確実に固定されているか ・ ・ ・ ・ ・ ・