

「令和 7 年度 新潟労働局施設保全点検業務」
の入札説明書等に対する質問の回答について

	質問内容	回答
1	特記仕様書について 以下についても点検対象でしょうか。 ①自家用発電装置及び自家用発電機 ②防火設備（防火戸、防火シャッター等）	①はありません。 ②は「別表 2 点検部位等」の対象施設について 点検対象となります。
2	別表 2 点検部位等 の一覧表において、 排煙設備がありますが、これは自然排煙設 備（窓）でしょうか。又は機械排煙設備でし ょうか。	自然排煙設備です。