

建設工事現場における日常安全点検表

(平成 28 年 10 月新発田労働基準監督署要請)

点検日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

点検者 _____

- ・新発田労働基準監督署管内で発生した労働災害に基づく重点項目を点検表にしました。
- ・点検は、現場管理者が作業毎に毎日実施してください。
- ・「×」となった項目は、速やかに改善してください。

(土木工事用)

項目	点検項目	、× を記入
墜落・転落	高所作業では、安全な作業床・足場(手すり)等が設けられているか?	
	高所作業で、やむを得ず安全な作業床・足場(手すり)等が設けられない場合は、親綱を張り、安全帯を使用しているか?	
	高所作業は、できる限り地上作業に置き換えているか?	
脚立	脚立は、足場上や斜面上で使用していないか?	
	脚立を開いて(はしご代わりに)使用していないか?	
	脚立の最上段での作業、身体を乗り出での作業となっていないか?	
	脚立作業は、できる限りローリングタワーや手がかかり棒付きの可搬式作業台、高所作業車に切り替えているか?	
はしご	はしごには、滑動防止、転倒防止措置が講じられているか?	
	はしご昇降時に手に荷物を持っていないか?	
	はしご昇降時に安全ブロック、安全帯を使用しているか?	
昇降階段	昇降階段は、十分な幅の踏み面(25cm~30cm)を有しているか?	
	昇降階段に手すりを設けているか?	
	昇降階段の踏み面には、滑り止めが設けられているか?	
	昇降階段の蹴上げは25cmを標準に等間隔となっているか?	
車両系建設機械	車両系建設機械の作業半径内、走行範囲等の接触の恐れのある箇所には、立入禁止措置が講じられているか?	
	やむを得ず作業半径内等に労働者を立ち入らせる場合は、誘導員を配置しているか?	
	車両系建設機械の運転者には、誘導者の指示に従うよう教育しているか?	
	車両系建設機械を貨物自動車から荷卸し等する場合は、十分な長さ、幅の道板を使用し、傾斜は概ね15度以下にしているか?	

移動式クレーン	移動式クレーンの作業半径内は、立入禁止措置を講じているか？	
	運搬する荷の重量は、事前に移動式クレーン運転者と玉掛者に周知しているか？	
	移動式クレーンを運転する場合は、一定の合図を定め、合図者を配置しているか？	
	移動式クレーンの運転者には、合図者の指示に従うよう教育しているか？	
土砂崩壊	掘削作業では、地山の事前調査を行っているか？	
	地山の事前調査結果に応じた適切な掘削こう配となっているか？	
	必要に応じて土止め支保工等の土砂崩壊防止措置が講じられているか？	
	地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者の直接指揮で作業が行われているか？	
	作業開始前に地山の点検が行われているか？	
	地山の点検で異常を認めた場合は、労働者を退避させ、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張る等の措置が講じられているか？	
刈払機	刈払機の操作者から 5m 以内は立入禁止としているか？	
	斜面で刈払作業を行う場合は、上下作業となっていないか？	
	斜面で刈払作業を行う場合は、下方に向かって刈り進んでいないか？	
交通労働災害	作業現場までの走行計画は、法定速度を遵守した適正な時間、経路となっているか？	
	点呼等で睡眠不足、体調不良等の者に運転業務に就かせていないか？	
	帰路の運転者に対して現場作業の負担軽減等の配慮をしているか？	
転倒	4S（整理・整頓・清潔・清掃）活動で転倒要因を排除しているか？	
	両手で荷物を抱える等により足元が見えにくい状態で運搬作業を行っていないか？	
安全衛生教育	毎日、現場内の危険箇所について関係労働者と認識の共有を図っているか？	
	新規入場者には、現場の危険箇所について周知しているか？	
	安全衛生に関する指示は、具体的な措置方法を教示しているか？	