

## 調達についての質問票

【令和3年1月21日（木）午前10時締切】

件名	労働基準監督署（4署）、公共職業安定所（2所）への防犯カメラ等の調達及び設置				
事業所名		担当者名			
電話番号		FAX 番号			
<p>（質問内容）仕様書記載内容につきまして下記質問致します。</p> <p>(3)各設置機器の仕様</p> <p>①ネットワークカメラ 垂直画角 55° 以上とありますが約 21.6° ～53.6° の仕様は不可でしょうか。</p> <p>②セキュリティ：署名付きファームウェア ファームウェアを区別できる名称が付いてればよろしいでしょうか？</p> <p>③セキュリティ：セキュアブート機能 機能を起動して問題なく稼働する時のみ起動する機能との認識でよろしいでしょうか？</p> <p>④レコーダー用パソコン パソコンでの録画ができない場合、ネットワークレコーダーでの録画は可能でしょうか？</p> <p>以上ご回答よろしくお願い致します。</p>					
<p>（回答）</p> <p>①ネットワークカメラについて 仕様書のとおり、垂直画角は 55° 以上の条件でお願いいたします。</p> <p>②、③セキュリティ（ネットワークカメラ）について 貴見のとおりです。</p> <p>④レコーダー用パソコンについて 仕様書のとおり、録画及び記録管理等はパソコンにて行うため、録画装置はレコーダー用パソコンの設置でお願いいたします。</p>					
受付日	1月18日	対応部署	会計第二係	回答者	藤本
（備考）					