

調達についての質問票

【令和3年6月8日（火）午前10時締切】

件名	岡山労働局管内公共職業安定所（出張所も含む）8所への防犯カメラ等の調達及び設置				
事業所名		担当者名			
電話番号		FAX 番号			
<p>（質問内容）</p> <p>①ネットワークカメラの同等品として、下記をお認めいただけますでしょうか。 NBC ネットワークカメラ NC2975-PB（仕様書添付有り）</p> <p>②カメラ用電源をハブではなく、録画用レコーダーから直接供給してもよろしいでしょうか。</p> <p>③②が不可の場合、ハブ1、ハブ2の同等品として、下記をお認めいただけますでしょうか。 NBC ネットワークハブ NS0208-GL（仕様書添付有り）</p> <p>④レコーダー用パソコンの同等品として、下記をお認めいただけますでしょうか。 NBC レコーディング用制御装置 NR5008-UPC（仕様書添付有り）</p> <p>⑤パソコン用ディスプレイの同等品として、下記をお認めいただけますでしょうか。 プリンストン 23.8 インチ液晶モニター PTFBFE-24W（仕様書添付有り）</p> <p>⑥ネットワークカメラライセンス 質問①のカメラの使用ライセンスとして、下記をお認めいただけますでしょうか。 NBC 閲覧ソフトウェア CMS(カメラ仕様書に記載有り)</p>					
<p>（回答）</p> <p>①ネットワークカメラ、⑥ネットワークカメラライセンスについて ご質問に記載の機種でも差し支えありません NBC ネットワークカメラ NC2975-PB、NBC 閲覧ソフトウェア CMS</p> <p>④レコーダー用パソコンについて 仕様書のとおり、録画及び記録管理等はパソコンにて行うため、録画装置はレコーダー用パソコン（DVD-ROM ドライブ又は DVD ライター内蔵）の設置でお願いいたします。</p> <p>⑥ネットワークカメラライセンスについて 仕様書のとおり設置する条件にあうネットワークカメラの機器の使用ライセンスでお願いいたします。</p> <p>②カメラ用電源の供給方法について 上記④の回答のとおり、録画装置はレコーダー用パソコンの設置を考えていますので、カメラ用電源は PoE ハブより供給する方法でお願いいたします。</p> <p>③PoE ハブについて ご質問に記載の機種 NBC ネットワークハブ NS0208-GL でも差し支えありません。</p> <p>⑤パソコン用ディスプレイについて ご質問に記載の機種 プリンストン 23.8 インチ液晶モニター PTFBFE-24W でも差し支えありません。</p>					
受付日	5月31日	対応部署	会計第二係	回答者	藤本
<p>（備考） 6月8日 回答一部訂正</p>					