

調達についての質問票

件名	倉敷中央公共職業安定所 電話設備更新工事				
事業所名		担当者名			
電話番号		FAX 番号			
<p>(質問内容)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 局線パッケージの容量をご教授ください。 2 内線パッケージの容量をご教授ください。 3 新規配線 87m と記載がありますが、配線内容をご教授ください。 4 今回の総電話機設置台数は 82 台ですが、幹線を含む既存配線流用でよろしいでしょうか。 5 留守番電話装置などの外部装置はありますでしょうか。 6 支給品と記載ある電話機の設置場所・設置方法をご教授ください。 7 設計図書に記載ある多機能電話機の姿図・型番ですが、67 台すべてアナログ停電多機能電話機「DTZ-24PA-2D(WH)TEL」となっています。「DTZ-24D-2D(WH)TEL」もしくは「DTK-24D-1D(WH)TEL」の間違いではないでしょうか。 それに伴い、アナログ局線数に合わせたアナログ停電多機能電話機の台数もご教授ください。 					
<p>(回答)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 アナログ回線を最大 400 回線、ISDN 回線を最大 400 回線を収容できる電話交換機であること。加えて、ソフトバンクのサービスを利用して鳥取のコールセンターに電話が転送され、一次応答し、その後倉敷中央公共職業安定所を含む各拠点に転送されること。 2 一般電話を最大 960 台、多機能電話機を最大 960 台の収容することができる電話交換機であること。 3 設計図書 E-05 をご確認ください。 4 増設以外は既存の配線を使用することとします。 5 特にありません。 6 設計図書 E-05 をご確認ください。 7 多機能電話機については、設計図面上に記載のある型番は誤りですので、入札説明書内の数量書を参考に多機能電話機を選択してください。(停電対応ではありません) 					
受付日	10月24日	対応部署	会計第二係	回答者	佐藤
(備考)					