

調達についての質問票

件名	倉敷中央公共職業安定所 電話設備更新工事				
事業所名		担当者名			
電話番号		FAX 番号			
<p>(質問内容)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 電話交換機の仕様内容につきまして 使用される局線の種類と回線数 アナログ回線 I S D N回線 光電話回線 NTT等のアダプター受け方式 光電話回線 電話交換機内蔵の光電話回線基板直接収容方式 2 既存にソフトバンク様の通信機器と電話交換機接続方式と必要な接続基板と回線数 3 他拠点間の内線化が必要でしょうか？ 必要な場合の接続するための基盤又は、アダプター等回線数 4 通話録音機能 留守番機能と容量 通話録音の録音の容量？ 5 館内放送設備との接続がございますか？ 玄関のインターホン（ドアホン）の連動が必要か？ 6 停電対策方法につきまして 停電の場合 B A T Tが必要でしょうか？ 必要であれば何時間必要か？ 					
<p>(回 答)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 アナログ回線を最大400回線、I S D N回線を最大400回線の収納することのできる電話交換機であること。 2 ソフトバンクのサービスを利用して鳥取のコールセンターに電話が転送され、一次応答し、その後倉敷中央公共職業安定所を含む各拠点に転送されています。 3 質問2と同様、鳥取のコールセンターから電話が転送されてきます。 倉敷わかものハローワーク（倉敷市笹沖1274-1）とも内線通話ができます。 4 特に指定はありませんが、40時間以上あれば十分です。 5 館内放送との連携は利用しています。 インターホンとの連携は利用していません。 6 バッテリーが必要です。 停電時に概ね3時間対応できるようにしてください。 					
受付日	10月21日	対応部署	会計第二係	回答者	佐藤
(備 考)					