

現場説明等質問用紙

令和8年7月28日

工 事 名	新見労働基準監督署屋上防水及び内壁等改修工事		
発 注 者 名	岡山労働局	TEL	０８６（２２５）２０１１
会 社 名			
住 所			
連 絡 先	TEL : メールアドレス :		
担 当 者	部課名	氏名	
質問事項 令和８年７月２８日 「屋外空調室外機撤去再取り付け」につきまして、室外機を撤去再取り付けの期間、現場で保管してもよろしいでしょうか。ご教授下さい。 令和８年７月２８日 「全熱交換器設置工事」につきまして 全熱交換器のメーカー仕様書では、本体（学校ロスナイ床置型）は両サイドに４００以上のメンテナンススペース確保するようになっていますが、その位置に本体を取り付けと考えてよろしいでしょうか。ご教授下さい			
質問受付期限：令和８年７月３０日（木）午前１０時まで（必着） ※期限までにメール（33cyotatsu@mhlw.go.jp）（件名の最初に「工事名」を記載）または郵送（総務課会計第二係あて）にて、送信お願いいたします。			

【回答】

- ① 室外機を一旦撤去し、再取り付けいただく期間の間、現場での保管スペースの確保について現時点では確約しかねる状況です。
つきましては、現時点では現場での保管はできない前提で検討いただきたいと思います。
- ② 全熱交換器本体の取り付け位置を含む詳細につきまして、契約後に受託者様と当局監督職員、該当署の職員等との協議により多少の修正にも対応したいと考えています。