


# 建設業における 労働災害発生状況

滋賀労働局 労働基準部 健康安全課

令和7年11月作成


# 労働災害発生状況

## 休業4日以上労働災害発生状況（滋賀県）




# 労働災害発生状況

## 死亡災害発生状況（滋賀県）




# 労働災害発生状況

## 建設業における休業4日以上労働災害の推移




# 労働災害発生状況

## 死傷災害年千人率の推移（建設業）




# 事故の型別死傷災害発生状況

死傷災害の事故型別分析（全国、建設業）令和6年



# 事故の型別死傷災害発生状況


死傷災害の事故型別分析（滋賀県内、建設業）令和6年



# 起因物別死傷災害発生状況

死傷災害の起因物別分析（全国、建設業）令和6年


新型コロナウイルス感染症への  
り患による労働災害を除いたもの。



# 起因物別死傷災害発生状況


死傷災害の起因物別分析（滋賀県内、建設業）令和6年

新型コロナウイルス感染症の  
り患による労働災害を除いたもの。




# 過去 10 年間の年代別死傷災害発生状況

(全国、建設業)




# 過去 10 年間の年代別死傷災害発生状況 (滋賀県、建設業)



# 労働災害発生状況

## 一人親方等の死亡災害発生状況（全国、参考）



## 令和6年の死亡災害の概要（滋賀県）

業 種 (規 模)	発生月 時間帯	事故の型	被災者の職種 年代	発 生 概 要
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (2名)	1月 13時頃	墜落・転落	鉄骨工 30代	工場新築工事の鉄骨建て方作業において、ラフタークレーンで胴縁を取り付けた鉄骨柱を吊り上げ、被災者が鉄骨柱を梁にボルトで固定するため、鉄骨周りのくさび緊結式足場と鉄骨アングルを使って鉄骨に上り、幅17.5cmの梁の上を歩いてボルト固定場所に向かったところ、5.8m下の地面に墜落したものの。
道路建設工事業 (8名)	3月 11時頃	激突され	作業員 60代	採石場の整備工事現場において、進入口を作るため立ち木の伐倒作業中、枝集めを行っていた被災者が倒木の付近で倒れているところを発見された。
道路建設工事業 (3名)	9月 13時頃	はさまれ・巻き込まれ	作業員 60代	道路舗装補修工事において、他の作業員がローラーを運転して土砂の転圧を行っていたところ、何らかの理由でローラーの走行範囲に立ち込んだ被災者がローラーに轢かれたもの。
道路建設工事業 (7名)	10月 9時頃	崩壊、倒壊	ブロック工 50代	道路建設工事現場において、地山による壁ブロック（重量約500kg）を設置する作業を同僚2名と行っていたところ、よう壁ブロックを支えるサポート材が外れたので、外れたサポート材を拾いに地山とよう壁の間に立ち込んだときに、よう壁が倒れ、被災者がよう壁と地山の間に挟まれたもの。
木造家屋建築工事業 (2名)	12月 14時頃	転倒	運転手 50代	新築工事現場の基礎工事を請け負った事業場の被災者が、現場で使用したドラグ・ショベルを事業場に持ち帰るため、3tトラックの荷台に積み込もうと、トラックの荷台にドラグ・ショベルのバケットを置き、ドラグ・ショベルの前部を持ち上げた際に、ドラグ・ショベルがバランスを崩し横転したため、被災者が運転席から投げ出され、横転したドラグ・ショベルのヘッドガードに胸部を挟まれたもの。