


## ブロック塀の解体工事中

# 倒壊したブロック塀に激突され死亡

平成29年5月27日発生 大津市内 50代男性



### 災害発生状況

9段積みされた敷地境界ブロック塀を撤去するため、ブロック二段目で縦鉄筋をガス溶断するにあたり、被災者ともう一名にてチッパーを用いてブロック二段目と三段目の境目で、はつり作業し、縦鉄筋が見える状態とした後、ガス溶断をするにあたり問題ないかどうか目視確認していたところ、ブロック塀が傾き倒壊した。

その際、被災者がブロック塀の下敷きとなり、頭部、胸部を強打したことにより死亡した。

### 災害発生原因等

現在調査中。倒壊のおそれのあるブロック塀近くに立ち入ったこと。