

死亡災害発生状況(10月把握分)

静岡労働局 健康安全課

令和7年発生分

No	管轄	発生月 発生時間	業種 規模	事故の型 起因物	発 生 状 況
14	島田	9月 14時～15時	建築工事業 50～99人	墜落、転落 建築物・構築物	解体中の建屋の4階スラブ(床部分)の端部から地上にかけて、約12.2メートル墜落したもの。本現場においては移動式足場を採用しており、被災者の墜落箇所には外周足場の設置無し。移動式足場移動後の、躯体から屋外開口にかけて墜落したもの。