

# 真岡労働基準監督署管内 建設業における労働災害発生事例 (令和5年1月～12月)

真岡労働基準監督署

番号	管轄署	事故の型	業種・規模	災害の概要
	発生月	被災程度	年齢・経験	
1	真岡署	有害物等との接触	建設業	室内でグラインダーをするための発電機を屋外ではなく屋内に設置し稼働させたところ、室内の一酸化炭素濃度が上昇し一酸化炭素中毒となったもの。
	1月	2週間	30代・1年未満	
2	真岡署	激突され	建設業	高所作業車を用いて木の枝の剪定作業を行っていた。剪定する枝を移動式クレーンで吊っていたが、枝を切り離れた瞬間に振れて高所作業車の上の労働者に激突したもの。
	1月	1週間	30代・10年以上	
3	真岡署	切れ・こすれ	建設業	伐採した木をトラックの荷台に乗せた後、荷台上にてチェーンソーを用いて枝や幹を切り落としていたところ、チェーンソーの刃が小枝に食い込んだことにより滑り、手首を切創したもの。
	1月	1か月	60歳以上・3年	
4	真岡署	墜落・転落	建設業	足場取り付け作業のため屋根上で部材を運んでいたところ、屋根上の明り取り(網入りガラス)上で転倒し、ガラスを突き破って屋根から地上へ墜落したもの。
	1月	3か月	30代・7年	
5	真岡署	墜落・転落	建設業	樹木の枝落とし作業中、幹が揺れたためバランスを崩して地面へ墜落したもの。
	2月	6か月	40代・9年	
6	真岡署	はさまれ	建設業	ユンボを片付ける際にあおりを下ろしたところ、あおりを支えきれず、あおりが勢いよく下りてしまい足の甲があおりにはさまれたもの。
	3月	1か月	40代・3年	
7	真岡署	墜落・転落	建設業	家屋の解体作業のため屋根上で作業していたところ、屋根から墜落したものの。
	3月	1か月	60歳以上・5年	
8	真岡署	はさまれ・巻き込まれ	建設業	ダンプトラックの荷台に荷物を積むため後ろのあおりを開けようとあおりのハンドルロックを解除したところ、あおりに足をはさまれたもの。
	3月	3か月	30代・3か月	
9	真岡署	崩壊・倒壊	建築工事業	フレコンを2段積みにおいていたが、下敷き材としてフレコンの空袋を用いたところフレコン空袋が徐々に押しつぶされて、積んでいたフレコンが傾斜し、倒壊したフレコンに労働者が下敷きとなったもの。
	3月	1か月	40代・6年	
10	真岡署	飛来・落下	建設業	モーターの取り外し作業中にモーターのシャフトをハンマーで叩いたところ、保護メガネを着用していなかったため鉄くずが目に入り片目を失明したものの。
	4月	1か月	30代・2年	
11	真岡署	墜落・転落	建設業	脚立の上で柵にもものを入れていたところ、バランスを崩し転落した。落ちた際地面に手をつき手首を骨折したものの。
	4月	2週間	20代・2年	
12	真岡署	交通事故	建設業	トラックの運転中雨で路面が濡れていたことから車がスリップして縁石に乗り上げ横転したものの。
	4月	1週間	50代・1年	
13	真岡署	墜落・転落	建設業	塗装作業の前準備のため脚立にのって養生テープを貼ろうとしたところ、バランスを崩し、壁側へ墜落したものの。
	5月	2週間	40代・10年以上	

番号	管轄署	事故の型	業種・規模	災害の概要
	発生月	被災程度	年齢・経験	
14	真岡署	はさまれ・巻き込まれ	建設業	ユニック車へハンドガイドローラーを積み込もうと移動させていたところ、誤って荷台のあおり部分とローラーの取っ手部分にはさまれたもの。
	6月	1か月	30代・15年	
15	真岡署	はさまれ・巻き込まれ	建設業	トラックのあおりを閉める際にあおりのフック部分を持ったまま勢いよく閉めたところ、受け具部分に指をはさまれ指を骨折したもの。
	7月	3か月	30代・1年未満	
16	真岡署	墜落・転落	建設業	解体作業中に不要になった仮囲いを撤去していた。仮囲い3層目の中さんを取り外すためくさびで固定されている中さんの左側をセットハンマーに打ち上げた際に何らかの原因で反対側のくさび固定も同時に外れバランスを崩して地面に墜落したもの。
	7月	2か月	30代・5年	
17	真岡署	動作の反動・無理な動作	建設業	工事現場で使用する材料をトラックから荷下ろし中、番線に指をかけていたところ誤って指を捻ってしまったもの。
	9月	1か月	50代・10年以上	
18	真岡署	墜落・転落	建設業	トラックの荷台に昇降機を載せ周囲の整理をしていたところ、誤って昇降機に足をかけてしまい昇降機が傾き、それに押されて荷台より墜落したものの。
	9月	1か月	60歳以上・10年以上	
19	真岡署	墜落・転落	建設業	照明の取り換え作業中に立ち馬に乗って作業していたが、上を向きながら移動したところ足を踏み外して墜落したものの。
	10月	2週間	50代・10年以上	
20	真岡署	動作の反動・無理な動作	建設業	角材を両手で持ち上げ、重機で吊り上げられるように中腰で向きを変えようとしたところ、バランスを崩して腰を痛めたもの。
	10月	1か月	60歳以上・7年	
21	真岡署	転倒	建設業	資材置き場にて片付け作業を行っていたところ、足が躓き転倒し、手首を骨折したもの。
	12月	1か月	30代・1年未満	
22	真岡署	墜落・転落	建設業	脚立を梯子状に伸ばして住宅の1階にある雨樋を修理していたところ、脚立の留め具が壊れたため足を踏み外し、約1.8m下に転落して腰を打撲、首を捻挫したもの。
	12月	70日	30代・1年	