

低層住宅用安全パトロールチェック表

工事名称		工事場所	
工事内容	木造軸組・2×4・鉄骨・パネル・他	施工会社	

1 表示類

木建 足場

① 労災保険他表示看板 <input type="checkbox"/>	② 作業主任者の氏名等表示 <input type="checkbox"/>	③ 注意喚起看板の表示 <input type="checkbox"/>	④ 立入禁止の措置 <input type="checkbox"/>												
<p>労災保険関係成立票</p> <table border="1"> <tr><td>保 険 関 係 成 立 年 月 日</td><td>平成〇〇年〇月〇日</td></tr> <tr><td>保 険 関 係 成 立 番 号</td><td>00-0-00-000000-000</td></tr> <tr><td>事 業 期 間</td><td>平成〇〇年〇月〇日から 平成〇〇年〇月〇日まで</td></tr> <tr><td>保 険 加 入 者 の 住 所 氏 名</td><td>〇〇-〇〇-〇〇〇〇-〇〇 株式会社</td></tr> <tr><td>注 文 者 の 氏 名</td><td>● 一郎 様</td></tr> <tr><td>事 業 主 代 理 人 の 氏 名</td><td>低住 ● 子</td></tr> </table>	保 険 関 係 成 立 年 月 日	平成〇〇年〇月〇日	保 険 関 係 成 立 番 号	00-0-00-000000-000	事 業 期 間	平成〇〇年〇月〇日から 平成〇〇年〇月〇日まで	保 険 加 入 者 の 住 所 氏 名	〇〇-〇〇-〇〇〇〇-〇〇 株式会社	注 文 者 の 氏 名	● 一郎 様	事 業 主 代 理 人 の 氏 名	低住 ● 子	<p>足場の組立て等作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2. 器具、工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 保護帽・安全帯の機能を点検し、不良品を取り除き、保護帽・安全帯の使用状況を監視すること。 4. 作業の方法・順序及び作業員の配置を決定し、作業の●●●●と、作業の進行状況を監視すること。 5. 工事現場内の●●●●をすること。 <p>作業主任者氏名 <u>低住 協男</u></p>		<p>・作業箇所 ・安全通路</p>
保 険 関 係 成 立 年 月 日	平成〇〇年〇月〇日														
保 険 関 係 成 立 番 号	00-0-00-000000-000														
事 業 期 間	平成〇〇年〇月〇日から 平成〇〇年〇月〇日まで														
保 険 加 入 者 の 住 所 氏 名	〇〇-〇〇-〇〇〇〇-〇〇 株式会社														
注 文 者 の 氏 名	● 一郎 様														
事 業 主 代 理 人 の 氏 名	低住 ● 子														
是正内容															

2 仮設・敷地内部《全体のイメージ、きれい・きたない》

① 廃棄物の集散状態 <input type="checkbox"/>	② 仮設電気の状態 <input type="checkbox"/>	③ 仮設 BOX からの配線 <input type="checkbox"/>	④ 仮設トイレの状態 <input type="checkbox"/>
<p>・分別 ・廃棄物保管場所表示看板</p>	<p>・漏電遮断器 ・アース ・責任者表示</p>	<p>・配線経路 ・行先表示</p> <p>安全性・作業性を考慮して設置</p>	<p>・設置方法 ・汚れ ・手洗所</p>
⑤ 仮設水道の設置状況 <input type="checkbox"/>	⑥ 近隣への配慮 <input type="checkbox"/>	⑦ 保安ボックスの設置 <input type="checkbox"/>	⑧ 熱中症対策（夏期） <input type="checkbox"/>
		<p>・消火器 ・救急品 ・灯具</p>	<p>・水分補給 ・塩分補給</p>
是正内容			

3 工具類《工具類の点検はプラグ、エアホースを抜いた状態で行う》

① 丸のこの状態 <input type="checkbox"/>	② グラインダの状態 <input type="checkbox"/>	③ 脚立等の状態 <input type="checkbox"/>	④ 釘打機の状態 <input type="checkbox"/>
<p>・コード ・安全カバー</p>	<p>・覆い ・砥石 ・コード</p>	<p>・破損の有無</p>	<p>・安全装置</p>
是正内容			

4 保護具

① ヘルメットの着用 <input type="checkbox"/>	② 安全帯の着用・使用 <input type="checkbox"/>	③ 安全靴の着用 <input type="checkbox"/>	④ 服装・保護メガネ等着用 <input type="checkbox"/>
<p>・あごひも ・ヘッドバンド</p>		<p>・滑りにくい靴を選ぶ</p>	<p>・長袖が基本 ・工具使用時の保護メガネ着用</p>
是正内容			

5 外部足場 《一側足場、二側足場、だき足場、手すり先行》

<p>①積載荷重の表示 <input type="checkbox"/></p>	<p>②敷板敷盤 <input type="checkbox"/></p> <p>・全箇所に敷盤を設置</p>	<p>③根がらみ <input type="checkbox"/></p> <p>・できるだけ低い位置（50cm以下）</p>	<p>④筋かい・幅木 <input type="checkbox"/></p>
<p>是正内容</p>			
<p>⑤控・壁つなぎ・圧縮材 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑥メッシュシート (4面足場の場合のみ) <input type="checkbox"/></p>	<p>⑦昇降階段 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑧手すりの高さ・中さん <input type="checkbox"/></p>
<p>是正内容</p>			
<p>⑨親 綱 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑩軒上手すりと建地間隔 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑪幅木・建物との離れ <input type="checkbox"/></p>	<p>⑫火 打 <input type="checkbox"/></p> <p>・火打は各コーナーに設置</p>
<p>是正内容</p>			
<p>⑬屋根足場 <input type="checkbox"/></p> <p>・6/10以上の勾配、幅20cm以上の作業床</p>	<p>⑭作業床すきま・幅 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑮防護管の設置 <input type="checkbox"/></p> <p>・必要に応じて防護管を設置</p>	
<p>⑯足場未復旧箇所の有無 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑰立入禁止区域の表示 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑱建物の出入口上部の落下防止措置 <input type="checkbox"/></p>	
<p>是正内容</p>			

6 建物内部 《内部のイメージ、きれい・きたない》

<p>①開口部等の措置 <input type="checkbox"/></p> <p>手すり 中さん 幅木 85cm以上</p>	<p>②柱・床等の養生 <input type="checkbox"/></p>	<p>③工具等の整理・整頓 <input type="checkbox"/></p>	<p>④昇降設備の設置 <input type="checkbox"/></p> <p>60cm以上 上部緊結 75° 滑り止め</p>
---	--	--	--

現場責任者 殿
 本日パトロールを行った結果、上記 について
 不備が見受けられましたので改善をお願いします。
 評価 (適) (一部不適) × (不適) - (該当なし)

西多摩木建安全対策協議会
 青梅労働基準監督署安全衛生課
 0428-28-0331