

当月把握死亡災害事例（令和8年）（次頁以降に再掲）

No.	月	業種	職種		事故の型		発生状況の概要
			年齢	経験	起因物		
1	3月	清掃・と畜業	運転者	50歳代	20年以上30年未満	墜落・転落 トラック	被災者が駐車場内4tバキュームダンパーの横で倒れているのを同僚が発見し、救急搬送されたが病院で死亡が確認された。被災者は、当日の11時頃に帰庫後、バキュームダンパーの整備作業を行っていたところ、何らかの原因で頭部を打ったものと推定される（目撃者無し）。
2	3月	清掃・と畜業	清掃員	70歳代	5年以上10年未満	墜落・転落 階段・棧橋	建物内3階の階段上で、上から下へと後ろ向きでモップを用いた拭き作業を行っていたところ、転倒して踊場まで落下し、頭部を強打したものの。
3	3月	その他の建設業	作業員	40歳代	1年以上5年未満	墜落・転落 開口部	6階建てトラックターミナル新築工事において、鍛冶工1名が高所作業車を使用し、建物4階と車路間にある鉄骨梁の部分塗装を行っていた際に、高所作業車付近の車路上で通行車両の見張りを行っていた被災者が、鉄骨梁下の開口部（雨樋の保守点検用の吹抜け）（高さ約20m）から1階床面に墜落し、死亡したものの。なお、開口部周囲には、高さ70cmの腰壁が設けられていた。
4	4月	その他の建設業	設備機械工	30歳代	5年以上10年未満	飛来・落下 エレベータ・リフト	エレベーターのテールコード更新作業中、搬器上で作業を行っていた作業員に古いテールコードが当たり死亡に至ったもの。
5	4月	土木工事業	作業員	60歳代	1年未満	はさまれ・巻き込まれ 移動式クレーン	積載型トラッククレーンに積まれた2本の既設管（L=6,200mm、φ950mm・約1.2t/本）について、荷台から2本目を卸そうとしたところ、既設管とあおりの間に挟まれた。
6	4月	清掃・と畜業	清掃員	80歳代	10年以上20年未満	交通事故（道路） 乗用車・バス・バイク	車道白線とガードレールの間にて、被災者が、側溝の落ち葉の掃き掃除を行っていた際に、車道に停車していた車が発進し、被災者が車に轢かれ、死亡したものの。
7	4月	その他の接客娯楽業	接客	20歳代	1年以上5年未満	はさまれ・巻き込まれ その他の一般動力機械	リングに固定された12個の座席（以下「リング」という）が、高さ約10mの支柱の周囲で、回転と上下を繰り返す遊戯施設の月例点検作業中、油圧により上昇させたリングの直下において、被災者が高さ約5メートルの脚立を使用して、支柱内部の点検を行っていたところ、リングが不意に降下し、リングと支柱の間に挟まれ、死亡したものの。

令和 8 年建設業死亡災害事例

月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要	
		年齢	起因物		
		経験			
1	1月	建築工事業	解体工	墜落・転落	SRC造の建物の解体工事において、地下1階の機械式立体駐車場の解体作業中、自動車載せるパレット1枚を移動式クレーンにて地上1階に吊り上げる際、被災者が玉掛けをやり直すために当該パレット上に乗ったところ、当該パレットが水平に動いて車輪が走行レールの端部から外れたため傾き、約3.5m下の地下1階の床面に墜落したものの。
			50歳代		
			30年以上	エレベータ、リフト	
2	2月	建築工事業	溶接工	墜落・転落	溶接作業の火花監視員として火花監視及び溶接部材の運搬等の付随作業に従事していた被災者が、作業構台の端から手すりを乗り越えて梁の上に乗ったところ、バランスを崩し、地下4階（落下距離は約26m。）まで墜落し、死亡したものの。
			70歳代		
			30年以上	屋根・はり・もや・けた・合掌	
3	3月	その他の建設業	作業員	墜落・転落	6階建てトラックターミナル新築工事において、鍛冶工1名が高所作業車を使用し、建物4階と車路間にある鉄骨梁の部分塗装を行っていた際に、高所作業車付近の車路上で通行車両の見張りを行っていた被災者が、鉄骨梁下の開口部（雨樋の保守点検用の吹抜け）（高さ約20m）から1階床面に墜落し、死亡したものの。なお、開口部周囲には、高さ70cmの腰壁が設けられていた。
			40歳代		
			1年以上5年未満	開口部	
4	4月	その他の建設業	設備機械工	飛来・落下	エレベーターのテールコード更新作業中、搬器上で作業を行っていた作業員に古いテールコードが当たり死亡に至ったものの。
			30歳代		
			5年以上10年未満	エレベータ・リフト	
5	4月	土木工事業	作業員	はさまれ・巻き込まれ	積載型トラッククレーンに積まれた2本の既設管（L=6,200mm、φ950mm・約1.2t/本）について、荷台から2本目を卸そうとしたところ、既設管とあおりの間に挟まれた。
			60歳代		
			1年未満	移動式クレーン	

本表の労働災害は、東京労働局管内の事業場で令和8年に発生した建設業の主な死亡災害です。
（令和8年4月末日時点）

令和8年 第三次産業死亡災害事例

No.	月	業種	職種	事故の型	発生状況の概要
			年齢	起因物	
			経験		
1	1月	その他の事業	その他の職種	その他	被災者は、建物明け渡しの強制執行に同行して対象物件を訪ねたところ、入居者が激高し、被災者が背中を刺され死亡したものの。
			60歳代	起因物なし	
			30年以上		
2	1月	その他の事業	作業員・技能者	崩壊・倒壊	被災者は、オフィスの移転に伴う家具の解体・搬出作業において、当該ビルの1階エレベーターホールから前面道路に止めているトラックまで、天板20枚を乗せたロールボックスパレットを搬出するためスロープを下りていたところ、ロールボックスパレットが転倒し、下敷きになり死亡したものの。
			60歳代	人力運搬機	
			10年以上20年未満		
3	2月	清掃・と畜業	作業員・技能者	墜落・転落	ビル地下1階の床下ポンプ室内の消防設備を点検するために、ポンプ室の壁に打ち付けられた金属製のステップに足を掛けて降りようとしたところ、体勢を崩し、ポンプ室の床へ約2.4メートル墜落し、死亡したものの。
			60歳代	その他の仮設物・建築物・構築物等	
			30年以上		
4	3月	その他の商業	作業員・技能者	墜落・転落	地上4階建てのマンションにおいて、4階共用廊下の洗浄作業を行うため、被災者が洗浄用のホースを4階から1階に下ろしていたところ、約8メートルの高さから地上に墜落し、死亡したものの。
			30歳代	建築物・構築物	
			1年以上5年未満		
5	3月	清掃・と畜業	運転者	墜落・転落	被災者が駐車場内4tパキュームダンパーの横で倒れているのを同僚が発見し、救急搬送されたが病院で死亡が確認された。被災者は、当日の11時頃に帰庫後、パキュームダンパーの整備作業を行っていたところ、何らかの原因で頭部を打ったものと推定される（目撃者無し）。
			50歳代	トラック	
			20年以上30年未満		
6	3月	清掃・と畜業	清掃員	墜落・転落	建物内3階の階段上で、上から下へと後ろ向きでモップを用いた拭き作業を行っていたところ、転倒して踊場まで落下し、頭部を強打したものの。
			70歳代	階段・棧橋	
			5年以上10年未満		
7	4月	清掃・と畜業	清掃員	交通事故（道路）	車道白線とガードレールの間にて、被災者が、側溝の落ち葉の掃き掃除を行っていた際に、車道に停車していた車が発進し、被災者が車に轢かれ、死亡したものの。
			80歳代	乗用車・バス・バイク	
			10年以上20年未満		
8	4月	その他の接客娯楽業	接客	はさまれ・巻き込まれ	リングに固定された12個の座席（以下「リング」という）が、高さ約10メートルの支柱の周囲で、回転と上下を繰り返す遊戯施設の月例点検作業中、油圧により上昇させたリングの直下において、被災者が高さ約5メートルの脚立を使用して、支柱内部の点検を行っていたところ、リングが不意に降下し、リングと支柱の間に挟まれ、死亡したものの。
			20歳代	その他の一般動力機械	
			1年以上5年未満		

本表の労働災害は、東京労働局管内の事業場で令和8年に発生した第三次産業の主な死亡災害です。
(令和8年4月末日時点)

