

随意契約理由書

発注案件名	墨田合同庁舎 会議室加湿器交換工事及び天井ボード交換工事	要求部署名	総務部
発注 (契約) 内 容	加湿器交換及び天井ボード交換工事		
発注 (契約) 案 件 の 要 求 理 由	庁舎3階会議室天井内に設置されている空調機と加湿器の接続部分からの漏水により、会議室の使用が困難な状態であることから、応急処置を含む加湿器本体の交換及び漏水により破損した天井ボードの交換工事の必要が生じた為。		
契約金額	¥1,473,150	契約年月日	平成26年2月3日
契約業者名及び住所	株式会社 ホクトエンジニアリング(東京都目黒区鷹番3-1-3)		
随意契約の理由	本工事は緊急を要するものであり、競争入札に付することが適当ではない為。		
根拠法令	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号		
予定価格及び積算内訳	予定価格	¥1,473,150	
見積書徴収状況	1社(業者指定)		
その他特記事項			