

足場・架設通路 事前チェックリスト

安衛則、則：労働安全衛生規則

審査項目			確認	
添付書類及びその内容等	設置箇所を示す書面	則別表 7 (架設通路)	<input type="checkbox"/>	
	足場の種類及び用途を示す書面		<input type="checkbox"/>	
	構造、材質、主要寸法を示す書面〔足場：組立図、配置図〕 〔架設通路：平面図、側面図、断面図〕		<input type="checkbox"/>	
	設置期間を示す書面〔設置期間： 年 月 日～ 年 月 日〕		<input type="checkbox"/>	
	強度計算書 特殊な構造の足場、重量物を積載する足場、クレーン等を設置する足場は、その補強方法を示す図面及び強度計算を添付させること 〔足場外周にメッシュシート等を設置する場合：風荷重計算書〕（壁つなぎ負担領域について計算書と組立図に齟齬がないこと） 〔つり足場の場合：つり鎖等の強度等の計算書〕 〔張出し足場の場合：張出し部の取付け方法及び強度計算〕		<input type="checkbox"/>	
	計画の作成参画者の資格を示す書面	則別表 9	<input type="checkbox"/>	
	足場の組立て等作業主任者が選任されることを示す書面		<input type="checkbox"/>	
材料等	木材、鋼管・JISA8951、その他（部材明細書等による確認）	則 560 条各号	<input type="checkbox"/>	
構造に関する共通事項	最大積載荷重の定め〔足場の構造及び材質に応じたものであること〕		則 562 条 1 項 <input type="checkbox"/>	
	作業床	作業床の設置〔高さ 2 m 以上の作業箇所〕	則 563 条 1 項 <input type="checkbox"/>	
		床材の許容曲げ応力〔則 563 条 1 項の値を超えていないこと〕		則 563 条 1 項 1 号 <input type="checkbox"/>
		つり足場以外	作業床の構造〔幅 40 cm 以上、すき間 3 cm 以下〕 〔床材と建地との隙間 12 cm 未満（12 cm 以上の場合は、防網等の措置について確認）〕 〔2 以上の支持物に固定〕	則 563 条 1 項 2 号 則 563 条 1 項 5 号 <input type="checkbox"/>
		手すり等の設置〔墜落のおそれのある箇所に、高さ 85 cm 以上〕 （足場用墜落防止設備）		則 563 条 1 項 3 号 <input type="checkbox"/>
鋼管足場共通事項	脚部の滑動・沈下防止措置〔ベース金具、敷板・敷角の使用、根がらみの取付〕		則 570 条 1 項 1 号 <input type="checkbox"/>	
	移動式足場のブレーキ、歯止め、足場の一部の固定等		則 570 条 1 項 2 号 <input type="checkbox"/>	
	接続部・交さ部の措置〔鋼管部材の適合した附属金具を使用すること〕		則 570 条 1 項 3 号 <input type="checkbox"/>	
	筋交いによる補強		則 570 条 1 項 4 号 <input type="checkbox"/>	
	架空電路に接している場合の措置〔電路の移設、絶縁用防護具の装着等〕		則 570 条 1 項 6 号 <input type="checkbox"/>	
わく組足場	壁つなぎの設置〔垂直方向 9 m、水平方向 8 m 以内〕		則 570 条 1 項 5 号 <input type="checkbox"/>	
	水平材の設置〔最上層及び 5 層以内ごと〕		則 571 条 1 項 5 号 <input type="checkbox"/>	
	はりわく、持送りわくの横振れ防止措置〔水平筋かいの設置等〕		則 571 条 1 項 6 号 <input type="checkbox"/>	
	主わくの高さ及び間隔〔高さ 2 m 以下、間隔 1.85 m 以下〕 （高さ 2.0 m 超又は重量物の積載を伴う場合に限る）		則 571 条 1 項 7 号 <input type="checkbox"/>	

【足場・仮設通路】

単管足場	壁つなぎの設置〔垂直方向5m、水平方向5.5m以内〕	則 570 条 1 項 5 号	<input type="checkbox"/>
	建地の間隔〔けた方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下〕	則 571 条 1 項 1 号	<input type="checkbox"/>
	地上第一の布の位置〔高さ2m以下〕	則 571 条 1 項 2 号	<input type="checkbox"/>
	建地の補強〔建地の最高部から3.1mより下の部分は建地を2本組〕(ただし、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重(破壊荷重の1/2以下)を超えないときはこの限りにあらず)	則 571 条 1 項 3 号	<input type="checkbox"/>
	建地間の積載荷重〔400kg以下〕	則 571 条 1 項 4 号	<input type="checkbox"/>
落下防止措置	10cm以上の幅木、メッシュシート・防網、その他同等以上の設備 (作業の性質上幅木等の設置等が困難な場合は、立ち入り禁止区域の設定)	則 563 条 1 項 6 号	<input type="checkbox"/>
くさび緊結式足場	<ul style="list-style-type: none"> ・本足場とする筋かい ・足場用鋼管及び緊結金具を用いるもの 大筋かい 8 層 8 スパン以下毎 2 方向 ・くさび式足場用斜材を用いるもの 6 層 6 スパン毎に交差 2 方向 梁柱 <ul style="list-style-type: none"> ・開口部 幅 3 スパン以下、高さ 3 層以下 	改正労働安全衛生規則(足場等関係)の施行に関する質疑応答集(H21.10.2)	<input type="checkbox"/>
	H26.12.1 くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術指針 仮設工業会		
つり足場	つり鎖等の取り付けに係る措置〔足場材、建築物の梁等に確実に取付けること〕 [安全係数: つりワイヤー・つり鋼線…1.0以上 つり鎖・つりフック…………… 5以上 つり鋼帯…………… 2.5以上 上部・下部支点 鋼材…… 2.5以上 木材…… 5以上]	則 574 条 1 項 5 号 [則 562 条 2 項]	<input type="checkbox"/>
	作業床の構造等〔幅40cm以上で、かつ、すき間がないこと。又はネット、シートで完全養生していること〕	則 574 条 1 項 6 号、 2 項	<input type="checkbox"/>
	作業床の固定〔床材は転位、脱落しないよう取付けること〕	則 574 条 1 項 7 号	<input type="checkbox"/>
	足場けた、スターラップ、作業床等の措置〔控えを設ける等、動揺・転位を防止すること〕	則 574 条 1 項 8 号	<input type="checkbox"/>
	たな足場のけたの接続部、交差部の措置〔鉄線、継手金具、緊結金具を用いること〕	則 574 条 1 項 9 号	<input type="checkbox"/>
架設通路	丈夫な構造	則 552 条 1 項 1 号	<input type="checkbox"/>
	こう配〔30度以下〕(階段を設けたもの、高さ2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除く)	則 552 条 1 項 2 号	<input type="checkbox"/>
	滑り止めの設置〔こう配15度以上の場合、踏さん等滑り止めの措置〕	則 552 条 1 項 3 号	<input type="checkbox"/>
	手すり等の設置〔高さ85cm以上の手すり、中さん〕	則 552 条 1 項 4 号	<input type="checkbox"/>
	踊場の設置〔たて坑：通路の長さ15m以上の場合、10m以内ごと〕 〔建設工事：登り栈橋の高さ8m以上の場合、7m以内ごと〕	則 552 条 1 項 5 号	<input type="checkbox"/>

【足場・仮設通路】

	電路の電圧	離隔距離		
架空電線	特別高圧（7,000Vをこえる）	2 m、ただし、60,000V以上は 10,000V又はその端数を増すごとに20 cmを増すこと。	則 570 条 1 項 6 号	<input type="checkbox"/>
	高圧（交流 600V～7,000V以下、直流 750V～7,000V以下）	1. 2 m		
	低圧（交流 600V以下、直流 750V以下）	1. 0 m		

その他労働災害防止対策のため、確認が必要な項目

- 1 クレーン、エレベーター、リフト等の設置の有無（設置の場合は、その補強方法を示す図面や強度計算書など）
- 2 躯体との間隔、コーナー部の養生（躯体との隙間が 30 センチメートル以上あるなど、墜落の恐れがある場合は、墜落防止措置の状況）
- 3 昇降設備の位置及び数（動線と昇降しやすさを考慮）
- 4 より安全な措置（枠組み足場：上さん等の設置、枠組み足場以外：幅木の設置、床材と建地の隙間をなくすなど）

提出書類等

- (1) 届出の提出期限 設備の設置工事着手日 30 日前までに提出
- (2) 届出書類（安衛則 86 条等）
 - ① 様式第 20 号（建設物・機械等 設置・移転・変更届）
 - ② 参画者の経歴書、資格の写し
 - ③ 設置箇所が書かれた書面
 - ・ 付近見取り図等
 - ④ 種類、用途が書かれた書面
 - ・ 足場概要書等
 - ⑤ 構造、材質、主要寸法が書かれた書面
 - ・ 部材等明細書、必要に応じて製品カタログ、仮設工業会の認定番号リスト等
 - ⑥ 組立図
 - ・ 立面図、平面図、断面図、詳細図等
 - ・ 構造物四面の足場に係る構造、寸法、材料
 - ・ 出入口、開口部、コーナー部補強、壁つなぎの割付、シート張り、朝顔、建物との間の墜落・落下防止措置、リフト等の取付部の補強等
 - ・ 出入口、コーナー部補強、壁つなぎ等の主要部分の詳細図
 - ⑦ 配置図
 - ・ 足場・架設通路の配置が分かるもの
 - ⑧ 計算書（張出足場、つり足場チェーン等について提出）
 - ⑨ 工程表（足場の組立・解体の時期を記載）
 - ⑩ 有資格者一覧表
 - ⑪ 労働災害防止対策
 - ⑫ 緊急時の連絡体制