

令和5年度全国安全週間 安全パトロール点検表 (木造家屋建築工事業)

No	点 検 項 目	点検結果	指摘事項・備考
安全衛生活動の推進・業種の特性に 応じた労働災害防止対策	1	現場における安全衛生活動の目標を定めていますか	
	2	元方事業者による職場巡視が行われていますか	
	3	作業開始前に、災害防止に関する打ち合わせを行っていますか	
	4	リスクアセスメントの活動を行っていますか	
	5	軸組み作業開始前に足場の設置及び墜落防止措置を講じていますか	
	6	木造建築物の組立て等作業主任者が作業を直接指揮していますか	
	7	足場の組立て等作業主任者が作業を直接指揮していますか	
	8	工具・材料・製品の整理整頓を行っていますか	
	9	携帯丸のこ、手押しかんな盤等の安全装置は正常に機能していますか	
	10	安全な昇降設備を設けていますか	
	11	移動はしごには、脚部の滑止め・上部の固定がなされていますか	
	12	足場の組立状況、壁つなぎ、控え、脚部の固定等が適切ですか	
	13	足場の作業床の幅が40cm以上となっていますか	
	14	足場の作業床には、手すりが確実に設けられていますか	
	15	高さ2m以上の作業箇所について、安全な作業床が設けられていますか	
	16	保護帽を着用していますか	
	17	屋根作業など高所作業において、足場を設ける又は墜落制止用器具を使用していますか	
	18	安全データシート(SDS)等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスクアセスメント及び結果に基づく措置を行っていますか	
横断的な 労働災害防止対策	19	高齢労働者や外国人労働者に対する労働災害防止対策を行っていますか	
	20	転倒災害防止対策(現場内通路における段差等の解消、危険箇所の見える化など)を講じていますか	
	21	交通労働災害防止対策(「交通労働災害防止のためのガイドライン」の取組)を行っていますか	
	22	現場内において熱中症予防対策を行っていますか	

1 「点検結果」欄には、良好なもの「○」、改善が必要なもの「×」、該当なし「-」を記入してください。

2 「指摘事項・備考」欄には、改善が必要な箇所、機械等、その他留意事項等を記入してください。